

工事名称 佐賀大学(鍋島1)卒後臨床研修センター等改修機械設備工事

数量書 (参考資料)

A. 細目別内訳

B. 別紙明細

数量の取り扱いについて

本数量書は、発注者の工事に関する積算の透明性、客観性、妥当性の確保とともに、入札参加者等の積算、工事費内訳書の作成の効率化に資するために公開、提供するものであり、国立大学法人佐賀大学が定める工事請負契約基準による設計図書ではなく、**参考資料(参考数量)**として取扱うこととする。

数量書の内容について

本数量書は、予定価格のもととなる工事費内訳書から、単価及び金額等を削除するなどの加工・編集を施したものである。

また、工事費内訳書において、数量を一式としている項目の数量を記載した明細書についても、同様の扱いとする。ただし、軽微なものや任意仮設等に係わるもの及び設計図面に表記してある数量等を記載した明細書については除く。

数量書に対する質問について

本数量書に対して質問がある場合においては、入札説明書に従い質問書を提出すること。また、質問に対する回答は、入札説明書に従い閲覧に供する。

(細目別内訳)

別紙明細番号	名 称	摘 要	数量	単位
	I 卒 後 臨 床 研 修 セ ン タ ー			
	1 空 気 調 和 設 備			
	(1) 機 器 設 備			
	空 冷 式 ヒ ー ト ポ ン プ パ ッ ケ ー ジ 形 空 気 調 和 機	ACP-106 天カセ4方向 冷暖房能力:3.6/4.0kw 再利用品	1	台
I-1-(1) ①	搬 入 据 付 費		1	式
	小 計			
	(2) 配 管 設 備			
	冷 媒 用 被 覆 銅 管	液管 保温厚10mm 6.4φ	9	m
	冷 媒 用 被 覆 銅 管	ガス管 保温厚20mm 12.7φ	9	m
	空 調 用 排 水 管	結露防止層付塩化ビニル管 屋内一般 25A	5	m
I-1-(2) ①	既 設 管 分 岐		1	式
I-1-(2) ②	は つ り 補 修		1	式
	小 計			
	(3) 電 気 設 備			
I-1-(3) ①	ケ ー ブ ル		1	式
I-1-(3) ②	電 線 管		1	式
I-1-(3) ③	ボ ッ ク ス 類		1	式
	小 計			
	計			
	2 換 気 設 備			
	(1) 機 器 設 備			
	全 熱 交 換 器 ユ ニ ッ ト	HEU-106 天井埋込 風量:100m3/h×50Pa 再利用品	1	台
	排 風 機	FE-102 天井扇 風量:510m3/h×30Pa	1	台
I-2-(1) ①	据 付 費		1	式
	小 計			
	(2) ダ ク ト 設 備			
	ス パ イ ラ ル ダ ク ト	亜鉛鉄板製 150φ	3	m
	ス パ イ ラ ル ダ ク ト	亜鉛鉄板製 200φ	1	m

(細目別内訳)

別紙明細番号	名 称	摘 要	数量	単位
I-2-(2) ①	ボ ッ ク ス 類		1	式
I-2-(2) ②	保 温 工 事		1	式
	小 計			
	(3) 電 気 設 備			
I-2-(3) ①	ケ ー ブ ル		1	式
I-2-(3) ②	電 線 管		1	式
I-2-(3) ③	ボ ッ ク ス 類		1	式
	小 計			
	計			
	3 衛 生 器 具 設 備			
	洗 面 化 粧 台	LD-1	1	組
	単 水 栓	L-5	3	組
	浄 水 用 単 水 栓	F-5	1	組
	洗 浄 便 座	F-8	5	組
I-3 ①	据 付 費		1	式
	計			
	4 給 水 設 備			
	給 水 管	一般配管用ステンレス鋼管 屋内一般 20su	28	m
	給 水 管	一般配管用ステンレス鋼管 屋内一般 25su	3	m
I-4 ①	は つ り 補 修		1	式
I-4 ②	既 設 管 分 岐 費		1	式
I-4 ③	保 温 工 事		1	式
	計			
	5 排 水 設 備			
	雑 排 水 管	配管用炭素鋼管(白) 屋内一般 40A	4	m
	雑 排 水 管	配管用炭素鋼管(白) 屋内一般 50A	35	m
	通 気 管	配管用炭素鋼管(白) 屋内一般 32A	1	m
I-5 ①	は つ り 補 修		1	式

(細目別内訳)

別紙明細番号	名 称	摘 要	数量	単位
I-5 ②	既 設 管 分 岐 費		1	式
I-5 ③	保 温 工 事		1	式
	計			
	6 給 湯 設 備			
	ガ ス 給 湯 器	WHG-1 屋内壁掛型 給湯能力:5号	1	台
	給 湯 管	一般配管用ステンレス鋼管 屋内一般 30su	1	m
I-6 ③	据 付 費		1	式
	計			
	7 ガ ス 設 備			
	ガ ス 用 配 管		1	式
	ガ ス 栓		1	式
	特 別 材 料 費		1	式
	工 事 費		1	式
	諸 経 費		1	式
	計			
	8 撤 去 工 事			
I-8 ①	機 器 類 撤 去		1	式
I-8 ②	配 管 類 撤 去		1	式
I-8 ③	ダ ク ト 類 撤 去		1	式
I-8 ④	保 温 撤 去		1	式
	計			
	9 発 生 材 処 分			
I-9 ①	発 生 材 処 理		1	式
I-9 ②	発 生 材 運 搬		1	式
	計			
	II 東 ・ 西 病 棟			
	1 空 気 調 和 設 備			
	(1) 機 器 設 備			

(細目別内訳)

別紙明細番号	名 称	摘 要	数量	単位
	空冷式ヒートポンプマルチパッケージ形 空 気 調 和 機	ACP-2IN 天井4方向 冷暖房能力:5.6/6.3kw 再利用品	1	台
II-1-(1) ①	据 付 費		1	式
	小 計			
	(2) 電 気 設 備			
II-1-(2) ①	ケ ー ブ ル		1	式
II-1-(2) ②	電 線 管		1	式
II-1-(2) ③	ボ ッ ク ス 類		1	式
	計			
	2 換 気 設 備			
	(1) 電 気 設 備			
II-2-(1) ①	ケ ー ブ ル		1	式
II-2-(1) ②	電 線 管		1	式
II-2-(1) ③	ボ ッ ク ス 類		1	式
	計			
	3 給 水 設 備			
	シングルレバー混合水栓	F-3	1	組
	給 水 管	一般配管用ステンレス鋼管 屋内一般 20su	7	m
II-3 ①	は つ り 補 修		1	式
II-3 ②	保 温 工 事		1	式
II-3 ③	据 付 費		1	式
	計			
	4 排 水 設 備			
	雑 排 水 管	配管用炭素鋼管(白) 屋内一般 50A	6	m
II-4 ①	は つ り 補 修		1	式
	計			
	5 給 湯 設 備			
	給 湯 管	一般配管用ステンレス鋼管 屋内一般 20su	20	m
II-5 ①	は つ り 補 修		1	式

(細目別内訳)

別紙明細番号	名 称	摘 要	数量	単位
Ⅱ-5 ②	既 設 管 分 岐 費		1	式
Ⅱ-5 ③	保 温 工 事		1	式
	計			
	6 消 火 設 備			
	(1) ス プ リ ン ク ラ ー 設 備			
	工 事 費		1	式
	諸 経 費		1	式
	計			
	7 撤 去 工 事			
Ⅱ-7 ①	機 器 類 撤 去		1	式
Ⅱ-7 ②	配 管 類 撤 去		1	式
Ⅱ-7 ③	保 温 撤 去		1	式
	計			
	8 発 生 材 処 分			
Ⅱ-8 ①	発 生 材 処 理		1	式
Ⅱ-8 ②	発 生 材 運 搬		1	式
	計			

(別紙明細書)

別紙明細番号	名 称	摘 要	数量	単位
	I 卒 後 臨 床 研 修 セ ン タ ー			
	1 空 気 調 和 設 備			
	(1) 機 器 設 備			
I-1-(1) ①	据 付 費			
	据 付 費		1	式
	空 冷 式 ヒ ー ト ポ ン プ 式 パ ッ ケ ー ジ 形 空 気 調 和 機	ACP-106 天カセ4方向 冷暖房能力:3.6/4.0kw 再利用品		台
	据 付 費 計			
I-1-(2) ①	既 設 管 分 岐			
	空 調 用 排 水 管 分 岐	白 32A-25A	1	ヶ所
	既 設 管 分 岐 計			
I-1-(2) ②	は っ り 補 修			
	機 械 は っ り	100φ×150L	1	ヶ所
	は っ り 補 修 計			
	(3) 電 気 設 備			
I-1-(3) ①	ケ ー ブ ル			
	ケ ー ブ ル	EM-CEES 2.0□-2C コロガシ	38	m
	ケ ー ブ ル	EM-CEES 2.0□-2C PF管路内	5	m
	ケ ー ブ ル	EM-CEE 1.25□-2C コロガシ	15	m
	ケ ー ブ ル	EM-EEF 2.0mm-3C 冷媒共巻	9	m
	ケ ー ブ ル 計			
I-1-(3) ②	電 線 管			
	電 線 管	PF22 隠蔽	5	m
	電 線 管 計			
I-1-(3) ③	ボ ッ ク ス 類			
	ス イ ッ チ ボ ッ ク ス	2個用	3	個
	ボ ッ ク ス 類 計			
	2 換 気 設 備			

(別紙明細書)

別紙明細番号	名 称	摘 要	数量	単位
	(1) 機 器 設 備			
I-2-(1) ①	据 付 費			
	据 付 費		1	式
	全 熱 交 換 器 ユ ニ ッ ト	HEU-106 天井埋込 風量:100m ³ /h×50Pa 再利用品	1	台
	排 風 機	FE-102 天井扇 風量:510m ³ /h×30Pa	1	台
	据 付 費 計			
	(2) ダ ク ト 設 備			
I-2-(2) ①	ボ ッ ク ス 類			
	ガ ラ リ チ ャ ン バ ー	亜鉛鉄板 t=0.6mm	3	m ²
	ガ ラ リ チ ャ ン バ ー	亜鉛鉄板 t=1.6mm	3	m ²
	ボ ッ ク ス 類 計			
I-2-(2) ②	保 温 工 事			
	円 形 ダ ク ト 保 温	屋内隠ぺい 150φ GW25t	1	m
	保 温 ・ 塗 装 工 事 計			
	(3) 電 気 設 備			
I-2-(3) ①	ケ ー ブ ル			
	ケ ー ブ ル	EM-CEE 2.0□-6C コロガシ	23	m
	ケ ー ブ ル	EM-CEE 2.0□-6C PF管路内	3	m
	ケ ー ブ ル 計			
I-2-(3) ②	電 線 管			
	電 線 管	PF22 隠蔽	3	m
	電 線 管 計			
I-2-(3) ③	ボ ッ ク ス 類			
	ス イ ッ チ ボ ッ ク ス	1個用	2	個
	ボ ッ ク ス 類 計			
	3 衛 生 器 具 設 備			

(別紙明細書)

別紙明細番号	名 称	摘 要	数量	単位
I-3 ①	据 付 費			
	据 付 費		1	式
	単 水 栓	T-1	3	組
	浄 水 用 単 水 栓	T-2	1	組
	洗 面 化 粧 台	LD-1	1	組
	洗 浄 便 座	W-2	5	組
	据 付 費 計			
	4 給 水 設 備			
I-4 ①	は っ り 補 修			
	は っ り 補 修 (機 械) 床	63φ×150t	5	ヶ所
	は っ り 補 修 計			
I-4 ②	既 設 管 分 岐 費			
	既 設 管 分 岐	SUS 20su-20su 隠ぺい	1	ヶ所
	既 設 管 分 岐	SUS 30su-20su 床下	1	ヶ所
	既 設 管 分 岐 費 計			
I-4 ③	保 温 工 事			
	給 水 管 保 温	GW 天井内・隠蔽 15A(20su)	14	m
	給 水 管 保 温	PF 床下 15A(20su)	9	m
	給 水 管 保 温	PF 床下 20A(25su)	2	m
	保 温 工 事 計			
	5 排 水 設 備			
I-5 ①	は っ り 補 修			
	は っ り 補 修 (機 械) 床	100φ×150t	6	ヶ所
	は っ り 補 修 計			
I-5 ②	既 設 管 分 岐 費			
	既 設 管 分 岐	白 50A-50A	2	ヶ所
	既 設 管 分 岐 費 計			

(別紙明細書)

別紙明細番号	名 称	摘 要	数量	単位
I-5 ③	保 温 工 事			
	排 水 管 保 温	GW 天井内・隠蔽 50A	7	m
	保 温 工 事 計			
	6 給 湯 設 備			
I-6 ①	据 付 費			
	据 付 費		1	式
	ガ ス 給 湯 器	WHG-1 屋内壁掛型 給湯能力:5号	1	台
	据 付 費 計			
	8 撤 去 工 事			
I-8 ①	機 器 類 撤 去			
	(1) 空 調 機 器 撤 去		1	式
	空 冷 式 ヒ ー ト ポ ン プ 式	ACP-103 天井ビルトイン形		
	パ ッ ケ ー ジ 形 空 気 調 和 機	冷暖房能力:1.9/1.5kw	1	台
	空 冷 式 ヒ ー ト ポ ン プ 式	ACP-104 天井ビルトイン形		
	パ ッ ケ ー ジ 形 空 気 調 和 機	冷暖房能力:1.9/1.5kw	1	台
	空 冷 式 ヒ ー ト ポ ン プ 式	ACP-106 天カセ4方向		
	パ ッ ケ ー ジ 形 空 気 調 和 機	冷暖房能力:3.4/2.8kw	1	台
	空 調 機 器 撤 去 計			
	(2) 換 気 機 器 撤 去		1	式
	全 熱 交 換 器 ユ ニ ッ ト	HEU-101 天カセ 風量:260m ³ /h×70Pa	1	台
	全 熱 交 換 器 ユ ニ ッ ト	HEU-102 天カセ 風量:310m ³ /h×70Pa	1	台
	全 熱 交 換 器 ユ ニ ッ ト	HEU-103 天井埋込 風量:80m ³ /h×70Pa	1	台
	全 熱 交 換 器 ユ ニ ッ ト	HEU-104 天井埋込 風量:80m ³ /h×60Pa	1	台
	全 熱 交 換 器 ユ ニ ッ ト	HEU-105 天カセ 風量:310m ³ /h×70Pa	1	台
	全 熱 交 換 器 ユ ニ ッ ト	HEU-106 天井埋込 風量:100m ³ /h×50Pa	1	台
	排 風 機	FV-101 天井扇 風量:120m ³ /h×70Pa	1	台
	排 風 機	FV-102 天井扇 風量:120m ³ /h×70Pa	1	台
	換 気 機 器 撤 去 計			
	(3) 衛 生 器 具 撤 去		1	式
	カ ウ ン タ ー 式 洗 面 器	L-3	6	組
	化 粧 鏡	MR1	3	組
	化 粧 鏡	MR2	3	組

(別紙明細書)

別紙明細番号	名 称	摘 要	数量	単位
	洗 浄 便 座	W-1	5	組
	衛 生 器 具 撤 去 計			
	機 器 類 撤 去 (1) ~ (3) 計			
I-8 ②	配 管 類 撤 去			
	(1) 空 調 配 管 撤 去		1	式
	冷 媒 管	6.4φ(液)	63	m
	冷 媒 管	12.7φ(ガス)	63	m
	空 調 排 水 管	白 屋内一般 25A	2	m
	空 調 排 水 管	白 屋内一般 32A	7	m
	空 調 排 水 管	白 屋内一般 40A	1	m
	空 調 配 管 撤 去 計			
	(2) 衛 生 配 管 撤 去		1	式
	給 水 (上 水) 管	SUS 屋内一般 20su	33	m
	給 水 (上 水) 管	SUS 屋内一般 25su	2	m
	給 湯 管	SUS 屋内一般 20su	154	m
	給 湯 管	SUS 屋内一般 25su	9	m
	給 湯 管	SUS 屋内一般 30su	21	m
	雑 排 水 管	白 屋内一般 40A	16	m
	雑 排 水 管	白 屋内一般 50A	8	m
	通 気 管	白 屋内一般 32A	7	m
	衛 生 配 管 撤 去 計			
	(3) 配 線 類 撤 去		1	式
	< 空 調 用 配 線 >			
	ケ ー ブ ル	EM-CEES 2.0□-2C コログシ	16	m
	ケ ー ブ ル	EM-CEES 2.0□-2C PF管内	8	m
	ケ ー ブ ル	EM-CEE 1.25□-2C コログシ	30	m
	電 線 管	PF22 隠蔽	8	m
	ス イ ッ チ ボ ッ ク ス	2個用	5	個
	< 換 気 用 配 線 >			

(別紙明細書)

別紙明細番号	名 称	摘 要	数量	単位
	ケ ー ブ ル	EM-CEE2.0□-6C コロガシ	41	m
	ケ ー ブ ル	EM-CEE2.0□-6C PF管内	8	m
	電 線 管	PF22 隠蔽	8	m
	ス イ ッ チ ボ ッ ク ス	1個用	5	個
	配 線 類 撤 去 計			
	配 管 類 撤 去 (1) ~ (3) 計			
I-8 ③	ダ ク ト 類 撤 去			
	ダ ク ト 類 撤 去		1	式
	< 空 調 ダ ク ト >			
	ボ ッ ク ス	亜鉛鉄板製 0.8mm	13	m ²
	ス パ イ ラ ル ダ ク ト	亜鉛鉄板製 150φ	9	m
	ス パ イ ラ ル ダ ク ト	亜鉛鉄板製 200φ	9	m
	吸 込 口 ・ 吹 出 口		1	式
	< 換 気 ダ ク ト >			
	ガ ラ リ チ ャ ン バ ー	亜鉛鉄板製 0.6mm	3	m ²
	ガ ラ リ チ ャ ン バ ー	亜鉛鉄板製 1.6mm	3	m ²
	ボ ッ ク ス	亜鉛鉄板製 0.5mm	1	m ²
	ス パ イ ラ ル ダ ク ト	亜鉛鉄板製 100φ	3	m
	ス パ イ ラ ル ダ ク ト	亜鉛鉄板製 150φ	37	m
	ス パ イ ラ ル ダ ク ト	亜鉛鉄板製 200φ	28	m
	吸 込 口 ・ 吹 出 口		1	式
	ダ ク ト 類 撤 去 計			
I-8 ④	保 温 撤 去			
	(1) 空 調 配 管 保 温 撤 去		1	式
	冷 媒 管	PF 6.4φ 隠ぺい 10mm	61	m
	冷 媒 管	PF 12.7φ 隠ぺい 20mm	61	m
	冷 媒 管	PF 6.4φ 屋外露出	2	m
	冷 媒 管	PF 12.7φ 屋外露出	2	m
	空 調 排 水 管	GW 隠ぺい 25A	2	m

(別紙明細書)

別紙明細番号	名 称	摘 要	数量	単位
	空 調 排 水 管	GW 隠ぺい 32A	7	m
	空 調 排 水 管	GW 隠ぺい 40A	1	m
	空 調 配 管 保 温 撤 去 計			
	(2) 衛 生 配 管 保 温 撤 去		1	式
	給 水 (上 水) 管	PF 床下 15A(20su)	28	m
	給 水 (上 水) 管	PF 床下 20A(25su)	2	m
	給 水 (上 水) 管	GW 天井内・隠蔽 15A(20su)	5	m
	給 湯 管	GW 床下 15A(20su)	57	m
	給 湯 管	GW 床下 20A(25su)	9	m
	給 湯 管	GW 床下 25A(30su)	12	m
	給 湯 管	GW 天井内・隠蔽 15A(20su)	97	m
	給 湯 管	GW 天井内・隠蔽 25A(30su)	9	m
	衛 生 配 管 保 温 撤 去 計			
	(3) ダ ク ト 保 温 撤 去		1	式
	< 空 調 ダ ク ト >			
	B O X 消 音 内 張	GW 25t	13	m ²
	ス パ イ ラ ル ダ ク ト	GW 25mm 隠ぺい	10	m ²
	< 換 気 ダ ク ト >			
	ス パ イ ラ ル ダ ク ト	GW 25mm 隠ぺい	14	m ²
	ダ ク ト 保 温 撤 去 計			
	保 温 撤 去 (1) ~ (3) 計			
	9 発 生 材 処 分			
I-9 ①	発 生 材 処 理			
	発 生 材 処 理	陶器類	1	m3
	発 生 材 処 理	混合廃棄物	1	m3
	発 生 材 処 理	保温材	2	m3
	発 生 材 処 理	有価物	1	式
	発 生 材 処 理 費 計			

(別紙明細書)

別紙明細番号	名 称	摘 要	数量	単位
I-9 ②	発 生 材 運 搬			
	発 生 材 運 搬	陶器類	1	m3
	発 生 材 運 搬	混合廃棄物	1	m3
	発 生 材 運 搬	保温材	2	m3
	発 生 材 運 搬 費 計			

(別紙明細書)

別紙明細番号	名 称	摘 要	数量	単位
	Ⅱ 東 ・ 西 病 棟			
	1 空 気 調 和 設 備			
	(1) 機 器 設 備			
	据 付 費		1	式
Ⅱ-1-(1) ①	据 付 費			
	空 冷 式 ヒ ー ト ポ ン プ マ ル チ パ ッ ケ ー ジ 形 空 気 調 和 機	ACP-2IN 天カ4方向 冷暖房能力:5.6/6.3kw 再利用品	2	台
	据 付 費 計			
	(2) 電 気 設 備			
Ⅱ-1-(2) ①	ケ ー ブ ル			
	ケ ー ブ ル	EM-CEES 2.0□-2C コロガシ	104	m
	ケ ー ブ ル	EM-CEES 2.0□-2C PF管路内	9	m
	ケ ー ブ ル	EM-CEES 2.0□-4C コロガシ	35	m
	ケ ー ブ ル	EM-CEES 2.0□-4C PF管路内	8	m
	フ ァ ン コ イ ル 運 転 調 整		1	式
	ケ ー ブ ル 計			
Ⅱ-1-(2) ②	電 線 管			
	電 線 管	PF22 隠蔽	17	m
	電 線 管 計			
Ⅱ-1-(2) ③	ボ ッ ク ス 類			
	ス イ ッ チ ボ ッ ク ス	1個用	5	個
	ス イ ッ チ ボ ッ ク ス	2個用	6	個
	ボ ッ ク ス 類 計			
	2 換 気 設 備			
	(1) 電 気 設 備			
Ⅱ-2-(1) ①	ケ ー ブ ル			
	ケ ー ブ ル	EM-CEE 2.0□-6C コロガシ	41	m
	ケ ー ブ ル	EM-CEE 2.0□-6C PF管路内	5	m
	ケ ー ブ ル	EM-CEES 2.0□-2C コロガシ	3	m
	ケ ー ブ ル	EM-CEES 2.0□-2C PF管路内	2	m

(別紙明細書)

別紙明細番号	名 称	摘 要	数量	単位
	ケ ー ブ ル 計			
II-2-(1) ②	電 線 管			
	電 線 管	PF22 隠蔽	6	m
	電 線 管 計			
II-2-(1) ③	ボ ッ ク ス 類			
	ス イ ッ チ ボ ッ ク ス	2個用	3	個
	ボ ッ ク ス 類 計			
	3 給 水 設 備			
II-3 ①	は っ り 補 修			
	は っ り 補 修 (機 械) 床	63φ×150t	1	ヶ所
	は っ り 補 修 計			
II-3 ②	保 温 工 事			
	給 水 管 保 温	PF 床下 15A(20su)	6	m
	給 水 管 保 温	GW 天井内・隠蔽 15A(20su)	1	m
	保 温 工 事 計			
II-3 ③	据 付 費			
	据 付 費		1	式
	シ ン グ ル レ バ ー 混 合 水 栓	F-3	1	組
	据 付 費 計			
	4 排 水 設 備			
II-4 ①	は っ り 補 修			
	は っ り 補 修 (機 械) 床	100φ×150t	1	ヶ所
	は っ り 補 修 計			
	5 給 湯 設 備			
II-5 ①	は っ り 補 修			
	は っ り 補 修 (機 械) 床	63φ×150t	2	ヶ所

(別紙明細書)

別紙明細番号	名 称	摘 要	数量	単位
	は っ り 補 修 計			
II-5 ②	既 設 管 分 岐 費			
	既 設 管 分 岐	SUS 13su-20su	1	ヶ所
	既 設 管 分 岐 費 計			
II-5 ③	保 温 工 事			
	給 湯 管 保 温	GW 床下 15A(20su)	10	m
	給 湯 管 保 温	GW 天井内・隠蔽 15A(20su)	10	m
	保 温 工 事 計			
	7 撤 去 工 事			
II-7 ①	機 器 類 撤 去			
	(1) 空 調 機 器 撤 去		1	式
	パ ッ ケ ー ジ 型 空 気 調 和 機	ACR-1 壁掛型 ペア 冷暖房能力:2.8/3.2kw	1	台
	パ ッ ケ ー ジ 型 空 気 調 和 機	ACP-2IN 天カ4方向 冷暖房能力:5.6/6.3kw	2	台
	空 調 機 器 撤 去 計			
	(2) 衛 生 器 具 撤 去		1	式
	洗 面 器	L-1	2	組
	シ ン グ ル レ バ ー 混 合 水 栓	F-1	2	組
	シ ン グ ル レ バ ー 混 合 水 栓	F-2	1	組
	衛 生 器 具 撤 去 計			
	機 器 類 撤 去 (1) ~ (2) 計			
II-7 ②	配 管 類 撤 去			
	(1) 空 調 配 管 撤 去		1	式
	冷 媒 管	6.4φ(液)	13	m
	冷 媒 管	12.7φ(ガス)	13	m
	空 調 排 水 管	白 屋内一般 32A	9	m
	空 調 配 管 撤 去 計			

(別紙明細書)

別紙明細番号	名 称	摘 要	数量	単位
	(2) 衛 生 配 管 撤 去		1	式
	給 水 (上 水) 管	SUS 屋内一般 20su	82	m
	給 水 (上 水) 管	SUS 屋内一般 25su	14	m
	給 湯 管	SUS 屋内一般 20su	78	m
	雑 排 水 管	白 屋内一般 40A	11	m
	雑 排 水 管	白 屋内一般 50A	48	m
	通 気 管	白 屋内一般 50A	50	m
	衛 生 配 管 撤 去 計			
	(3) 医 療 ガ ス 配 管 撤 去		1	式
	医 療 ガ ス 配 管		1	式
	医 療 ガ ス 配 管 撤 去 計			
	(4) 配 線 類 撤 去		1	式
	ケ ー ブ ル	EM-CEES2.0□-2C コロガシ	32	m
	ケ ー ブ ル	EM-CEES2.0□-4C コロガシ	25	m
	ケ ー ブ ル	EM-CEE2.0□-6C コロガシ	54	m
	ケ ー ブ ル	EM-CEES2.0□-2C コロガシ	7	m
	ケ ー ブ ル 計			
	配 管 類 撤 去 (1) ~ (4) 計			
II-7 ③	保 温 撤 去			
	(1) 空 調 配 管 保 温 撤 去		1	式
	冷 媒 管	PF 6.4φ 隠ぺい 10mm	13	m
	冷 媒 管	PF 12.7φ 隠ぺい 20mm	13	m
	空 調 排 水 管	GW 隠ぺい 32A	3	m
	空 調 配 管 保 温 撤 去 計			
	(2) 衛 生 配 管 保 温 撤 去		1	式
	給 水 (上 水) 管	PF 床下 15A (20su)	25	m
	給 水 (上 水) 管	PF 床下 20A (25su)	6	m
	給 水 (上 水) 管	GW 天井内・隠蔽 15A (20su)	6	m

(別紙明細書)

別紙明細番号	名 称	摘 要	数量	単位
	給 湯 管	GW 床下 15A(20su)	31	m
	給 湯 管	GW 天井内・隠蔽 15A(20su)	12	m
	衛 生 配 管 保 温 撤 去 計			
	保 温 撤 去 (1) ~ (2) 計			
	8 発 生 材 処 分			
II-8 ①	発 生 材 処 理			
	発 生 材 処 理	陶器類	1	m3
	発 生 材 処 理	保温材	1	m3
	発 生 材 処 理	有価物	1	式
	発 生 材 処 理 費 計			
II-8 ②	発 生 材 運 搬			
	発 生 材 運 搬	陶器類	1	m3
	発 生 材 運 搬	保温材	1	m3
	発 生 材 運 搬 費 計			