

# 質 疑 回 答 書

令和2年 7月 8日

工事名称: 佐賀大学(本庄町1)理工学部4号館改修機械設備工事

番号	図面番号	質 疑 事 項	回 答
1	M-028	冷媒回収破壊がありますが、冷媒の種類と回収量をご指示願います。	R32:2kg、R410A:42kgです。 (ルームエアコンは家電リサイクル券による処理のため含んでいません。)
2	M-014～M-016	M-014～M-016の空調設備平面図において、冷媒管の屋内露出配管の表記が有りますが、数量書にはその保温(外装)の仕様が有りません。保温(外装)は無しと考えて宜しいでしょうか。または有りの場合、保温(外装)の仕様をご指示願います。	保温外装は不要です。