

質 疑 回 答 書

令和2年7月17日

工事名称：佐賀大学（鍋島1）看護学科棟（Ⅱ期）教員研究室等改修空調設備工事

番号	図面番号	質 疑 事 項	回 答
1		作業は平日昼間で休日及び夜間作業は無しと考えて宜しいでしょうか。	原則無いものとして考えています。
2	M-09～10	3、4階および5、6階 電気配線図において c 集中リモコン配線が各室を横断していますが、ダイヤ穿孔（コア抜き）や防火区画貫通処理は必要ありませんでしょうか。 必要な場合、予定価格のもととなる参考数量表にも見受けられないため、予定価格に入っていないければ、落札後に協議し、増額は可能でしょうか。	はつり補修（ダイヤモンドカッター）は、数量書・別紙明細2ページに記載しています。 防火区画貫通処理は、ありません。
3	M-11	既設機器の撤去機器にルームエアコンやパッケージエアコンがありますが、予定価格のもととなる参考数量表には冷媒ガス回収処分費（パッケージエアコン）や家電リサイクル処分費（ルームエアコン）が見受けられないため、予定価格に入っていないければ、落札後に協議し、増額は可能でしょうか。	数量書・細目別内訳 2ページに記載しています。
4		カセット型室内機へ更新される床置型室内機設置箇所の撤去後補修方法について、数量表に記載が無い為ご教授願います。	撤去後補修方法については、M-15 断面図（改修前）に記載しています。 また、床補修の数量につきましては、数量書・別紙明細5ページに記載しています。