

質 疑 回 答 書

令和 2年 9月 4日

工事名称: 佐賀大学(本庄町1)基幹整備(給排水等)工事

番号	図面番号	質 疑 事 項	回 答
1	M-04	排水配管掘削深さが1400mmを越えると、土留め工事が必要と思われませんが、項目がありません。計上してもよろしいか。又その場合土量及び舗装復旧数量も変わると思われれます。(排水設備の掘削・復旧断面図がないため?)	よろしいです。数量書は参考資料です。
2	M-09,M-10, M-12,M-13	排水配管の改修で、起点及び終点の柵深さが既設と同じと思われれます。新設管との両生かしの施工は可能ですか。	可能です。
3	-	産業廃棄物処分先を指示ください。 1 アスファルト廃材 2 コンクリート廃材 3 廃プラスチック類	産業廃棄物処理業の許可を受けた業者であれば指定はありません。
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			