

数量書  
(参考資料)

A. 細目別内訳

B. 別紙明細

1 数量の取り扱いについて

本数量書は、発注者の工事に関する積算の透明性、客観性、妥当性の確保とともに、入札参加者等の積算、工事費内訳書の作成の効率化に資するために公開、提供するものであり、国立大学法人佐賀大学が定める工事請負契約基準による設計図書ではなく、**参考資料(参考数量)**として取扱うこととする。

2 数量書の内容について

本数量書は、予定価格のもととなる工事費内訳書から、単価及び金額等を削除するなどの加工・編集を施したものである。

また、工事費内訳書において、数量を一式としている項目の数量を記載した明細書についても、同様の扱いとする。ただし、軽微なものや任意仮設等に係わるもの及び設計図面に表記してある数量等を記載した明細書については除く。

3 数量書に対する質問について

本数量書に対して質問がある場合においては、入札説明書に従い質問書を提出すること。また、質問に対する回答は、入札説明書に従い閲覧に供する。

## (細目別内訳)

別紙明細番号	名 称	摘 要	数量	単位
	I 日 常 生 活 訓 練 棟			
	1 空 気 調 和 設 備			
	(1) 機 器 設 備			
	空 冷 ヒ ー ト ポ ン プ 式 パ ッ ケ ー ジ 形 空 気 調 和 機	ACP-1 同時ツイン 天井カセット形4方向吹出 冷房能力:13.7kW 暖房能力:15.8kW	1	台
	空 冷 ヒ ー ト ポ ン プ 式 パ ッ ケ ー ジ 形 空 気 調 和 機	ACP-2 シングル 天井カセット形2方向吹出 冷房能力:2.8kW 暖房能力:3.5kW	1	台
	空 冷 ヒ ー ト ポ ン プ 式 パ ッ ケ ー ジ 形 空 気 調 和 機	ACP-3 シングル 天井カセット形2方向吹出 冷房能力:3.2kW 暖房能力:4.3kW	1	台
I-1-(1) ①	搬 入 据 付 費		1	式
	小 計			
	(2) 配 管 設 備			
	冷 媒 用 被 覆 銅 管	液管 9.5Φ 保温厚8mm	24	m
	冷 媒 用 被 覆 銅 管	液管 6.4Φ 保温厚8mm	14	m
	冷 媒 用 被 覆 銅 管	ガス管 25.4φ 保温厚20mm	15	m
	冷 媒 用 被 覆 銅 管	ガス管 15.9φ 保温厚20mm	9	m
	冷 媒 用 被 覆 銅 管	ガス管 12.7φ 保温厚20mm	14	m
	空 調 用 排 水 管	結露防止層付硬質塩化ビニル管 VP 屋内一般(隠ぺい) 40A	16	m
	空 調 用 排 水 管	結露防止層付硬質塩化ビニル管 VP 屋内一般(隠ぺい) 30A	11	m
I-1-(2) ①	防 火 区 画 貫 通 処 理		1	式
I-1-(2) ②	保 温 工 事		1	式
I-1-(2) ③	は つ り 補 修		1	式
	小 計			
	(3) 電 気 設 備			
I-1-(3) ①	ケ ー ブ ル		1	式
I-1-(3) ②	電 線 管		1	式
I-1-(3) ③	ボ ッ ク ス 類		1	式
	小 計			
	2 換 気 設 備			
	(1) 機 器 設 備			
	全 熱 交 換 器	HEA-1 天井埋込形 250m <sup>3</sup> /h×100Pa	2	台
	全 熱 交 換 器	HEA-2天井カセット形 120m <sup>3</sup> /h×60Pa	2	台
	排 風 機	FE-01 ストレートシロッコファン 300m <sup>3</sup> /h×70Pa	1	台
	排 風 機	FE-02 ストレートシロッコファン 200m <sup>3</sup> /h×50Pa	2	台
	排 風 機	FE-03 ストレートシロッコファン 200m <sup>3</sup> /h×50Pa	1	台

## (細目別内訳)

別紙明細番号	名 称	摘 要	数量	単位
	パ イ プ フ ァ ン	FE-04 排気用 100m <sup>3</sup> /h×10Pa	2	台
	パ イ プ フ ァ ン	FE-05 排気用 150m <sup>3</sup> /h×10Pa	3	台
	パ イ プ フ ァ ン	FOA-01 給気用 100m <sup>3</sup> /h×10Pa	2	台
	パ イ プ フ ァ ン	FOA-02 給気用 150m <sup>3</sup> /h×10Pa	3	台
I-2-(1) ①	据 付 費		1	式
	小 計			
	(2) ダ ク ト 設 備			
	ス パ イ ラ ル ダ ク ト	亜鉛鉄板 150φ	33	m
	ス パ イ ラ ル ダ ク ト	亜鉛鉄板 100φ	21	m
	パ イ プ フ ー ド	ステンレス製フード 100φ	4	個
	パ イ プ フ ー ド	ステンレス製フード 150φ	18	個
I-2-(2) ①	ボ ッ ク ス 類		1	式
I-2-(2) ②	制 気 口 類		1	式
I-2-(2) ③	は つ り 補 修		1	式
	小 計			
	(3) 電 気 設 備			
I-2-(3) ①	ケ ー ブ ル		1	式
I-2-(3) ②	電 線 管		1	式
I-2-(3) ③	ボ ッ ク ス 類		1	式
	小 計			
	3 衛 生 器 具 設 備			
	洋 風 大 便 器	C-1	3	組
	洋 風 大 便 器	C-2 再利用品	4	組
	壁 掛 小 便 器	U-1	5	組
	洗 面 器	L-1	7	組
	化 粧 鏡	M-1	7	組
	掃 除 流 し	SK-1	1	組
I-3 ①	据 付 費		1	式
	小 計			
	4 給 水 設 備			
	給 水 管	一般配管用ステンレス鋼管 便所 32A	11	m

## (細目別内訳)

別紙明細番号	名 称	摘 要	数量	単位
	給 水 管	一般配管用ステンレス鋼管 便所 25A	27	m
	給 水 管	一般配管用ステンレス鋼管 便所 20A	22	m
I-4 ①	保 温 工 事		1	式
I-4 ③	既 設 管 切 断		1	式
	計			
	5 排 水 設 備			
	汚 水 管	リサイクル硬質ポリ塩化ビニル管(RFVP) 機械室・便所 100A	3	m
	汚 水 管	リサイクル硬質ポリ塩化ビニル管(RFVP) 機械室・便所 75A	15	m
	汚 水 管	リサイクル硬質ポリ塩化ビニル管(RFVP) 機械室・便所 65A	5	m
	汚 水 管	リサイクル硬質ポリ塩化ビニル管(RFVP) 機械室・便所 50A	9	m
	汚 水 管	リサイクル硬質ポリ塩化ビニル管(RFVP) 機械室・便所 40A	7	m
	汚 水 管	耐火二層管 TP-VP 機械室・便所 100A	11	m
	汚 水 管	耐火二層管 TP-VP 機械室・便所 75A	9	m
	汚 水 管	耐火二層管 TP-VP 機械室・便所 65A	8	m
	汚 水 管	耐火二層管 TP-VP 機械室・便所 50A	5	m
	汚 水 管	耐火二層管 TP-VP 機械室・便所 40A	11	m
	通 気 管	リサイクル硬質ポリ塩化ビニル管(RFVP) 機械室・便所 50A	12	m
	通 気 管	リサイクル硬質ポリ塩化ビニル管(RFVP) 機械室・便所 40A	1	m
	通 気 管	耐火二層管 TP-VP 機械室・便所 50A	17	m
	通 気 管	耐火二層管 TP-VP 機械室・便所 40A	1	m
	床 上 掃 除 口	COA 100A	2	個
	床 上 掃 除 口	COA 80A	5	個
	床 上 掃 除 口	COA 65A	1	個
	床 上 掃 除 口	COA 40A	3	個
	通 気 金 物	VC 50A	2	個
I-5 ①	は つ り 補 修		1	式
I-5 ②	既 設 管 切 断		1	式
	計			
	6 撤 去 工 事			
I-6 ①	機 器 類 撤 去		1	式
I-6 ②	配 管 類 撤 去		1	式
I-6 ③	保 温 類 撤 去		1	式
	計			

## (細目別内訳)

別紙明細番号	名 称	摘 要	数量	単位
	7 発 生 材 処 理 費			
I-7 ①	発 生 材 処 分 費		1	式
I-7 ②	発 生 材 運 搬 費		1	式
	計			
	II プ ー ル 棟 便 所			
	1 換 気 設 備			
	(1) 機 器 設 備			
	排 風 機	FE-1 ストレートシロッコファン 300m <sup>3</sup> /h×100Pa	1	台
	排 風 機	FE-2 ストレートシロッコファン 300m <sup>3</sup> /h×100Pa	1	台
II-1-(1) ①	据 付 費		1	式
	計			
	(2) ダ ク ト 設 備			
	ス パ イ ラ ル ダ ク ト	亜鉛鉄板 150φ	6	m
	ス パ イ ラ ル ダ ク ト	亜鉛鉄板 100φ	8	m
	パ イ プ フ ー ド	ステンレス製フード 150φ	2	個
II-1-(2) ②	ボ ッ ク ス 類		1	式
II-1-(2) ③	制 気 口 類		1	式
II-1-(2) ④	は つ り 補 修		1	式
	計			
	2 衛 生 器 具 設 備			
	洋 風 大 便 器	C-1	4	組
	壁 掛 小 便 器	U-1	2	組
	洗 面 器	L-1	3	組
	化 粧 鏡	M-1	3	組
	掃 除 流 し	SK-1	1	組
II-2 ①	据 付 費		1	式
	計			
	3 給 水 設 備			
	給 水 管	一般配管用ステンレス鋼管 機械室・便所 65A	5	m
	給 水 管	一般配管用ステンレス鋼管 機械室便所 50A	6	m

## (細目別内訳)

別紙明細番号	名 称	摘 要	数量	単位
	給 水 管	一般配管用ステンレス鋼管 機械室・便所 40A	1	m
	給 水 管	一般配管用ステンレス鋼管 機械室・便所 25A	11	m
	給 水 管	一般配管用ステンレス鋼管 機械室・便所 20A	18	m
II-3 ①	保 温 工 事		1	式
II-3 ②	は つ り 補 修		1	式
II-3 ③	既 設 管 切 断		1	式
	計			
	4 排 水 設 備			
	汚 水 管	リサイクル硬質ポリ塩化ビニル管(RFVP) 機械室・便所 100A	4	m
	汚 水 管	リサイクル硬質ポリ塩化ビニル管(RFVP) 機械室・便所 75A	12	m
	汚 水 管	リサイクル硬質ポリ塩化ビニル管(RFVP) 機械室・便所 65A	2	m
	汚 水 管	リサイクル硬質ポリ塩化ビニル管(RFVP) 機械室・便所 50A	11	m
	通 気 管	リサイクル硬質ポリ塩化ビニル管(RFVP) 機械室・便所 65A	5	m
	通 気 管	リサイクル硬質ポリ塩化ビニル管(RFVP) 機械室・便所 50A	7	m
	床 上 掃 除 口	COB 80A	2	個
	床 排 水 金 物	T5B 50A	2	個
	通 気 金 物	VC 65A	1	個
II-4 ①	既 設 管 切 断		1	式
	計			
	5 撤 去 工 事			
II-5 ①	機 器 類 撤 去		1	式
II-5 ②	配 管 類 撤 去		1	式
II-5 ③	保 温 類 撤 去		1	式
	計			
	6 発 生 材 処 理 費			
II-6 ①	発 生 材 処 分 費		1	式
II-6 ②	発 生 材 運 搬 費		1	式
	計			
	III 屋 外			
	1 給 水 設 備			
	( 日 常 生 活 訓 練 棟 )			

## (細目別内訳)

別紙明細番号	名 称	摘 要	数量	単位
	給 水 管	給水用ポリエチレン管PE 屋外埋設 30A	2	m
	給 水 管	給水用ポリエチレン管PE 屋外露出 30A	6	m
	給 水 管	給水用ポリエチレン管PE 屋外埋設 25A	2	m
Ⅲ-1 ①	P E 管 継 手		1	式
Ⅲ-1 ②	保 温 工 事		1	式
Ⅲ-1 ③	柵 類		1	式
Ⅲ-1 ④	土 工 事		1	式
	( プ ー ル 棟 便 所 )			
	給 水 管	給水用ポリエチレン管PE 屋外埋設 75A	13	m
	仕 切 弁	JIS 10K ステンレス製 65A	1	個
Ⅲ-1 ⑤	P E 管 継 手		1	式
Ⅲ-1 ⑥	柵 類		1	式
Ⅲ-1 ⑦	土 工 事		1	式
	計			
	2 排 水 設 備			
	( 日 常 生 活 訓 練 棟 )			
	汚 水 管	リサイクル硬質ポリ塩化ビニル管(RFVP) 屋外埋設 100A	4	m
	汚 水 管	リサイクル硬質ポリ塩化ビニル管(RFVP) 屋外埋設 75A	3	m
	汚 水 管	リサイクル硬質ポリ塩化ビニル管(RFVP) 屋外埋設 65A	4	m
	汚 水 管	リサイクル硬質ポリ塩化ビニル管(RFVP) 屋外埋設 50A	3	m
Ⅲ-2 ①	柵 類		1	式
Ⅲ-2 ②	土 工 事		1	式
	( プ ー ル 棟 便 所 )			
	汚 水 管	リサイクル硬質ポリ塩化ビニル管(RFVP) 屋外埋設 100A	4	m
Ⅲ-2 ③	土 工 事		1	式
	計			
	3 撤 去 工 事			
	( 日 常 生 活 訓 練 棟 )			
Ⅲ-3 ①	配 管 類 撤 去		1	式
Ⅲ-3 ②	保 温 撤 去		1	式
Ⅲ-3 ③	土 工 事		1	式
	( プ ー ル 棟 便 所 )			
Ⅲ-3 ④	配 管 類 撤 去		1	式



## (別紙明細書)

別紙明細番号	名 称	摘 要	数量	単位
	I 日 常 生 活 訓 練 棟			
	1 空 気 調 和 設 備			
	(1) 機 器 設 備			
I-1-(1) ①	搬 入 据 付 費			
	据 付 費		1	式
	空 冷 ヒ ー ト ポ ン プ 式 パ ッ ケ ー ジ 形 空 気 調 和 機	ACP-1 同時ツイン 天井カセット形4方向吹出 冷房能力:13.7kW 暖房能力:15.8kW	1	組
	空 冷 ヒ ー ト ポ ン プ 式 パ ッ ケ ー ジ 形 空 気 調 和 機	ACP-2 シングル 天井カセット形2方向吹出 冷房能力:2.8kW 暖房能力:3.5kW	1	台
	空 冷 ヒ ー ト ポ ン プ 式 パ ッ ケ ー ジ 形 空 気 調 和 機	ACP-3 シングル 天井カセット形2方向吹出 冷房能力:3.2kW 暖房能力:4.3kW	1	台
	計			
	(2) 配 管 設 備			
I-1-(2) ①	防 火 区 画 貫 通 処 理			
	区 画 貫 通 処 理	冷媒管用 100φ	2	個
	計			
I-1-(2) ②	保 温 工 事			
	冷 媒 管 保 温 ( 保 温 外 装 )	屋外露出等 80~90mm (ステンレス鋼板)	6	m
	計			
I-1-(2) ③	は つ り 補 修			
	機 械 は つ り	100φ×100~150L	2	か所
	計			
	(3) 電 気 設 備			
I-1-(3) ①	ケ ー ブ ル			
	ケ ー ブ ル	EM-EEF 1.25mm-2C 共巻	39	m
	ケ ー ブ ル	EM-CEE 1.25□-2C 管路内引入	4	m
	ケ ー ブ ル	EM-CEE 1.25□-2C ころがし	16	m
	計			
I-1-(3) ②	電 線 管			
	電 線 管	第1種金属線ぴ A型	4	m
	計			
I-1-(3) ③	ボ ッ ク ス 類			

## (別紙明細書)

別紙明細番号	名 称	摘 要	数量	単位
	ス イ ッ チ ボ ッ ク ス	A・B型 2個用 浅型第1種金属線ぴ用	3	個
	計			
	2 換 気 設 備			
	(1) 機 器 設 備			
I-2-(1) ①	据 付 費			
	据 付 費		1	式
	全 熱 交 換 器	HEA-1 天井埋込形 250m <sup>3</sup> /h×100Pa	2	台
	全 熱 交 換 器	HEA-2天井カセット形 120m <sup>3</sup> /h×60Pa	2	台
	排 風 機	FE-01 ストレートシロッコファン 300m <sup>3</sup> /h×100Pa	1	台
	排 風 機	FE-02 ストレートシロッコファン 300m <sup>3</sup> /h×100Pa	2	台
	排 風 機	FE-03 ストレートシロッコファン 300m <sup>3</sup> /h×100Pa	1	台
	パ イ プ フ ァ ン	FE-04 排気用 100m <sup>3</sup> /h×10Pa	2	台
	パ イ プ フ ァ ン	FE-05 排気用 150m <sup>3</sup> /h×10Pa	3	台
	パ イ プ フ ァ ン	FOA-01 給気用 100m <sup>3</sup> /h×10Pa	2	台
	パ イ プ フ ァ ン	FOA-02 給気用 150m <sup>3</sup> /h×10Pa	3	台
	計			
	(2) ダ ク ト 設 備			
I-2-(2) ①	ボ ッ ク ス 類			
	制 気 口 ボ ッ ク ス	~450 亜鉛鉄板 0.5mm	14	m <sup>2</sup>
	消 音 内 貼 り	GW 25mm	4	m <sup>2</sup>
	計			
I-2-(2) ②	制 気 口 類			
	吹 出 口	VHS(F) 200×200	2	個
	吸 込 口	GVS 250×250	2	個
	吸 込 口	GVS 150×150	10	個
	計			
I-2-(2) ③	は つ り 補 修			
	機 械 は つ り	175φ×100~150L	8	か所
		150φ×100~150L	4	か所
		100φ×100~150L	3	か所
	計			

## (別紙明細書)

別紙明細番号	名 称	摘 要	数量	単位
	(3) 計 装 設 備			
I-2-(3) ①	ケ ー ブ ル			
	ケ ー ブ ル	EM-CEE 1.25□-2C 管路内引入	4	m
	ケ ー ブ ル	EM-CEE 1.25□-2C ころがし	19	m
	計			
I-2-(3) ②	電 線 管			
	電 線 管	第1種金属線ぴ A型	4	m
	計			
I-2-(3) ③	ボ ッ ク ス 類			
	ス イ ッ チ ボ ッ ク ス	A型用 1個用 浅型第1種金属線ぴ用	3	個
	計			
	3 衛 生 器 具 設 備			
I-3 ①	据 付 費			
	据 付 費		1	式
	洋 風 大 便 器	C-1	3	組
	洗 浄 便 座 再 取 付	C-1	3	組
	洋 風 大 便 器	C-2 再利用品	4	組
	壁 掛 小 便 器	U-1	5	組
	洗 面 器	L-1	7	組
	化 粧 鏡	M-1	7	組
	掃 除 流 し	SK-1	1	組
	計			
	4 給 水 設 備			
I-4 ①	保 温 工 事			
	給 水 管 保 温	一般配管用ステンレス鋼管 便所(床下ピット) 32A PF20t	4	m
	給 水 管 保 温	一般配管用ステンレス鋼管 便所(隠ぺい) 32A GW20t	7	m
	給 水 管 保 温	一般配管用ステンレス鋼管 便所(床下ピット) 25A PF20t	13	m
	給 水 管 保 温	一般配管用ステンレス鋼管 便所(隠ぺい) 25A GW20t	14	m
	給 水 管 保 温	一般配管用ステンレス鋼管 便所(床下ピット) 20A PF20t	14	m
	給 水 管 保 温	一般配管用ステンレス鋼管 便所(隠ぺい) 20A GW20t	8	m

## (別紙明細書)

別紙明細番号	名 称	摘 要	数量	単位
	計			
I-4 ②	既 設 管 切 断			
	配 管 切 断	水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管 屋外埋設 32A	2	ヶ所
	配 管 切 断	水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管 屋外埋設 25A	1	ヶ所
	配 管 切 断	一般配管用ステンレス鋼管 便所(隠ぺい) 20A	2	ヶ所
	計			
	5 排 水 設 備			
I-5 ①	は つ り 補 修			
	機 械 は つ り	100φ×100~150L	2	か所
	計			
I-5 ②	既 設 管 切 断			
	配 管 切 断	硬質ポリ塩化ビニル管(VP) 屋外埋設 100A	1	ヶ所
	配 管 切 断	硬質ポリ塩化ビニル管(VP) 屋外埋設 75A	1	ヶ所
	配 管 切 断	硬質ポリ塩化ビニル管(VP) 屋外埋設 65A	1	ヶ所
	配 管 切 断	硬質ポリ塩化ビニル管(VP) 屋外埋設 50A	1	ヶ所
	配 管 切 断	耐火二層管 TP-VP 便所(隠ぺい) 65A	1	ヶ所
	配 管 切 断	耐火二層管 TP-VP 便所(隠ぺい) 50A	1	ヶ所
	計			
	6 撤 去 工 事			
I-6 ①	機 器 類 撤 去			
	( ① 空 調 機 器 撤 去 )			
	空 調 機 器 撤 去		1	式
	空 冷 ヒ ー ト ポ ン プ 式 パ ッ ケ ー ジ 形 空 気 調 和 機	AC-1 ツインマルチ 天井カセット形4方向吹出 冷房能力:11.2kW 暖房能力:10.9kW	1	台
	空 冷 ヒ ー ト ポ ン プ 式 パ ッ ケ ー ジ 形 空 気 調 和 機	AC-2 壁掛けセパレート 冷房能力:2.5kW 暖房能力:2.8kW	2	台
	空 冷 ヒ ー ト ポ ン プ 式 パ ッ ケ ー ジ 形 空 気 調 和 機	AC-3 2室マルチ 天井カセット1方向 冷房能力:4.2kW 暖房能力:4.0kW	1	台
	空 冷 ヒ ー ト ポ ン プ 式 パ ッ ケ ー ジ 形 空 気 調 和 機	AC-4 2室マルチ 天井埋込ダクト形 冷房能力:6.4kW 暖房能力:5.8kW	1	台
	空 冷 ヒ ー ト ポ ン プ 式 パ ッ ケ ー ジ 形 空 気 調 和 機	AC-5 3室マルチ 天井埋込ダクト形 冷房能力:6.7kW 暖房能力:6.1kW	1	台
	空 調 機 器 撤 去 計			
	( ② 換 気 機 器 撤 去 )			
	換 気 機 器 撤 去		1	式

## (別紙明細書)

別紙明細番号	名 称	摘 要	数量	単位
	排 気 用 送 風 機	FE-1 ストレートシロッコファン	4	台
	空 調 換 気 扇	HE-1 天井カセット形	2	台
	換 気 機 器 撤 去 計			
	( ③ 衛 生 器 具 撤 去 )			
	衛 生 器 具 撤 去		1	式
	洋 風 大 便 器	C1	3	組
	洋 風 大 便 器	C2 既設品再利用	4	組
	小 便 器	U	5	組
	洗 面 器	L1	7	組
	化 粧 鏡	M	7	枚
	掃 除 流 し	SK	1	組
	衛 生 器 具 撤 去 計			
	機 器 類 撤 去 計 ( ① ~ ③ )			
I-6 ②	配 管 類 撤 去			
	配 管 類 撤 去		1	式
	冷 媒 用 被 覆 銅 管	液管 9.5Φ 保温厚8mm	43	m
	冷 媒 用 被 覆 銅 管	液管 6.4Φ 保温厚8mm	89	m
	冷 媒 用 被 覆 銅 管	ガス管 19.0Φ 保温厚20mm	15	m
	冷 媒 用 被 覆 銅 管	ガス管 15.8Φ 保温厚20mm	28	m
	冷 媒 用 被 覆 銅 管	ガス管 12.7Φ 保温厚20mm	6	m
	冷 媒 用 被 覆 銅 管	ガス管 9.5Φ 保温厚20mm	83	m
	ド レ ン 管 徹 去	硬質塩化ビニル管 VP 屋内一般(隠ぺい) 32A	29	m
	ド レ ン 管 徹 去	硬質塩化ビニル管 VP 屋内一般(床下ピット) 32A	3	m
	ド レ ン 管 徹 去	硬質塩化ビニル管 VP 屋内一般(隠ぺい) 25A	30	m
	ス パ イ ラ ル ダ ク ト 徹 去	亜鉛鉄板 屋内一般(隠ぺい) 100φ	13	m
	給 水 管 徹 去	水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管PB 機械室・便所(床下ピット) 32A	3	m
	給 水 管 徹 去	水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管PB 機械室・便所(隠ぺい) 32A	7	m
	給 水 管 徹 去	水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管PB 機械室・便所(床下ピット) 25A	12	m
	給 水 管 徹 去	水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管PB 機械室・便所(隠ぺい) 25A	19	m
	給 水 管 徹 去	水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管PB 機械室・便所(床下ピット) 20A	15	m
	給 水 管 徹 去	水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管PB 機械室・便所(隠ぺい) 20A	6	m
	汚 水 管	硬質ポリ塩化ビニル管 VP 機械室・便所(床下ピット) 100A	3	m

## (別紙明細書)

別紙明細番号	名 称	摘 要	数量	単位
	汚 水 管	硬質ポリ塩化ビニル管 VP 機械室・便所(床下ピット) 75A	16	m
	汚 水 管	硬質ポリ塩化ビニル管 VP 機械室・便所(床下ピット) 65A	8	m
	汚 水 管	硬質ポリ塩化ビニル管 VP 機械室・便所(床下ピット) 50A	8	m
	汚 水 管	硬質ポリ塩化ビニル管 VP 機械室・便所(床下ピット) 40A	7	m
	汚 水 管	耐火二層管 TP-VP 機械室・便所(隠ぺい) 100A	8	m
	汚 水 管	耐火二層管 TP-VP 機械室・便所(隠ぺい) 75A	14	m
	汚 水 管	耐火二層管 TP-VP 機械室・便所(隠ぺい) 65A	8	m
	汚 水 管	耐火二層管 TP-VP 機械室・便所(隠ぺい) 50A	5	m
	汚 水 管	耐火二層管 TP-VP 機械室・便所(隠ぺい) 40A	11	m
	通 気 管 徹 去	硬質ポリ塩化ビニル管 VP 機械室・便所(床下ピット) 50A	10	m
	通 気 管 徹 去	硬質ポリ塩化ビニル管 VP 機械室・便所(露出) 50A	2	m
	通 気 管 徹 去	硬質ポリ塩化ビニル管 VP 機械室・便所(床下ピット) 40A	1	m
	通 気 管 徹 去	耐火二層管 TP-VP 機械室・便所(隠ぺい) 50A	9	m
	通 気 管 徹 去	耐火二層管 TP-VP 機械室・便所(露出) 50A	2	m
	通 気 管 徹 去	耐火二層管 TP-VP 機械室・便所(隠ぺい) 40A	1	m
	計			
I-6 ③	保 温 撤 去		1	式
	冷 媒 管 外 装 保 温 撤 去	屋外(露出) 樹脂 9.5×19.0 Φ	1	m
	冷 媒 管 外 装 保 温 撤 去	屋外(露出) 樹脂 9.5×15.9 Φ	1	m
	冷 媒 管 外 装 保 温 撤 去	屋外(露出) 樹脂 6.4×12.7 Φ	8	m
	冷 媒 管 外 装 保 温 撤 去	屋外(露出) 樹脂 6.4×9.5 Φ	5	m
	ド レ ン 管 保 温 徹 去	硬質塩化ビニル管 VP 屋内一般(隠ぺい) 32A GW20t	29	m
	ド レ ン 管 保 温 徹 去	硬質塩化ビニル管 VP 屋内一般(隠ぺい) 25A GW20t	30	m
	給 水 管 保 温 徹 去	水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管PB 便所(床下ピット) 32A PF20t	3	m
	給 水 管 保 温 徹 去	水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管PB 便所(隠ぺい) 32A GW20t	7	m
	給 水 管 保 温 徹 去	水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管PB 便所(床下ピット) 25A PF20t	12	m
	給 水 管 保 温 徹 去	水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管PB 便所(隠ぺい) 25A GW20t	19	m
	給 水 管 保 温 徹 去	水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管PB 便所(床下ピット) 20A PF20t	15	m
	給 水 管 保 温 徹 去	水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管PB 便所(隠ぺい) 20A GW20t	6	m
	計			
	7 発 生 材 処 理 費			
I-7 ①	発 生 材 処 分 費			
	発 生 材 処 分	廃プラスチック、保温材	1	m <sup>3</sup>

## (別紙明細書)

別紙明細番号	名 称	摘 要	数量	単位
	発 生 材 処 分	ガラス及び陶磁器くず	2	m <sup>3</sup>
	発 生 材 処 分	有価材	1	式
	計			
I-7 ②	発 生 材 運 搬 費			
	発 生 材 運 搬	廃プラスチック、保温材	1	m <sup>3</sup>
	発 生 材 運 搬	ガラス及び陶磁器くず	2	m <sup>3</sup>
	計			
	Ⅱ プ ー ル 棟 便 所			
	1 換 気 設 備			
	(1) 機 器 設 備			
Ⅱ-1-(1) ①	据 付 費			
	据 付 費		1	式
	排 気 用 送 風 機	FE-1 ストレートシロッコファン 300m <sup>3</sup> /h×100Pa	1	台
	排 気 用 送 風 機	FE-2 ストレートシロッコファン 300m <sup>3</sup> /h×100Pa	1	台
	計			
	(2) ダ ク ト 設 備			
Ⅱ-1-(2) ②	ボ ッ ク ス 類			
	制 気 口 ボ ッ ク ス	～450 亜鉛鉄板 0.5mm	6	m <sup>2</sup>
	計			
Ⅱ-1-(2) ③	制 気 口 類			
	吸 込 口	GVS 150×150	7	個
	計			
Ⅱ-1-(2) ④	は つ り 補 修			
	機 械 は つ り	175φ×100～150L	2	か所
	計			
	2 衛 生 器 具 設 備			
Ⅱ-2 ①	据 付 費			
	据 付 費		1	式
	洋 風 大 便 器	C-1	4	組

## (別紙明細書)

別紙明細番号	名 称	摘 要	数量	単位
	壁 掛 小 便 器	U-1	2	組
	洗 面 器	L-1	3	組
	化 粧 鏡	M-1	3	組
	掃 除 流 し	SK-1	1	組
	計			
	3 給 水 設 備			
II-3 ①	保 温 工 事			
	給 水 管 保 温	一般配管用ステンレス鋼管 床下ピット 65A PF 20t	5	m
	給 水 管 保 温	一般配管用ステンレス鋼管 床下ピット 50A PF 20t	6	m
	給 水 管 保 温	一般配管用ステンレス鋼管 床下ピット 40A PF 20t	1	m
	給 水 管 保 温	一般配管用ステンレス鋼管 床下ピット 25A PF 20t	11	m
	給 水 管 保 温	一般配管用ステンレス鋼管 床下ピット 20A PF 20t	18	m
	計			
II-3 ②	は つ り 補 修			
	機 械 は つ り	100φ×100~150L	1	か所
	計			
II-3 ③	既 設 管 切 断			
	配 管 切 断	水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管PD 屋外埋設 65A	1	ヶ所
	計			
	4 排 水 設 備			
II-4 ①	既 設 管 切 断			
	配 管 切 断	硬質ポリ塩化ビニル管 (VP) 屋外埋設 100A	1	ヶ所
	計			
	5 撤 去 工 事			
II-5 ①	機 器 類 撤 去			
	( ① 換 気 機 器 撤 去 )			
	換 気 機 器 撤 去		1	式
	排 気 用 送 風 機	FE-1 壁換気扇 250φ	2	台
	換 気 機 器 撤 去 計			

## (別紙明細書)

別紙明細番号	名 称	摘 要	数量	単位
	( ② 衛 生 器 具 撤 去 )			
	衛 生 器 具 撤 去		1	式
	和 風 大 便 器	C2	4	組
	小 便 器	U	2	組
	洗 面 器	L1	2	組
	化 粧 鏡	M	2	枚
	掃 除 流 し	SK	1	組
	衛 生 器 具 撤 去 計			
	機 器 類 撤 去 計 ( ① ~ ② )			
II-5 ②	配 管 類 撤 去			
	配 管 類 撤 去		1	式
	給 水 管 撤 去	水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管PB 機械室・便所(床下ピット) 40A	1	m
	給 水 管 撤 去	水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管PB 機械室・便所(床下ピット) 32A	5	m
	給 水 管 撤 去	水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管PB 機械室・便所(床下ピット) 25A	4	m
	給 水 管 撤 去	水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管PB 機械室・便所(床下ピット) 20A	25	m
	排 水 管 徹 去	硬質ポリ塩化ビニル管 VP 機械室・便所(床下ピット) 100A	9	m
	排 水 管 徹 去	硬質ポリ塩化ビニル管 VP 機械室・便所(床下ピット) 75A	5	m
	排 水 管 徹 去	硬質ポリ塩化ビニル管 VP 機械室・便所(床下ピット) 65A	2	m
	排 水 管 徹 去	硬質ポリ塩化ビニル管 VP 機械室・便所(床下ピット) 50A	19	m
	排 水 通 気 管 徹 去	硬質ポリ塩化ビニル管 VP 機械室・便所(PS) 65A	3	m
	排 水 通 気 管 徹 去	硬質ポリ塩化ビニル管 VP 機械室・便所(床下ピット) 65A	2	m
	排 水 通 気 管 徹 去	硬質ポリ塩化ビニル管 VP 機械室・便所(床下ピット) 50A	7	m
	計			
II-5 ③	保 温 撤 去		1	式
	給 水 管 保 温 撤 去	水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管PB 床下ピット 40A PF20t	1	m
	給 水 管 保 温 撤 去	水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管PB 床下ピット 32A PF20t	5	m
	給 水 管 保 温 撤 去	水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管PB 床下ピット 25A PF20t	4	m
	給 水 管 保 温 撤 去	水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管PB 床下ピット 20A PF20t	25	m
	計			
	6 発 生 材 処 理 費			
II-6 ①	発 生 材 処 分 費			

## (別紙明細書)

別紙明細番号	名 称	摘 要	数量	単位
	発 生 材 処 分	廃プラスチック、保温材	1	m <sup>3</sup>
	発 生 材 処 分	ガラス及び陶磁器くず	2	m <sup>3</sup>
	発 生 材 処 分	有価材	1	式
	計			
II-6 ②	発 生 材 運 搬 費			
	発 生 材 運 搬	廃プラスチック、保温材	1	m <sup>3</sup>
	発 生 材 処 分	ガラス及び陶磁器くず	2	m <sup>3</sup>
	計			
	III 屋 外 設 備			
	1 給 水 設 備			
	( 日 常 生 活 訓 練 棟 )			
III-1 ①	P E 管 継 手			
	P E 継 手	EFチーズ 50A×50A	2	個
	P E 継 手	EFチーズ 40A×25A	1	個
	P E 継 手	EFレジャーサ 50A×30A	2	個
	計			
III-1 ②	保 温 工 事			
	給 水 管 保 温	給水用ポリエチレン管PE 屋外露出 32A PF20t	6	m
	計			
III-1 ③	桧 類			
	仕 切 弁 ボ ッ ク ス	VC-P	1	個
	仕 切 弁 ボ ッ ク ス	VC-1	2	個
	計			
III-1 ④	土 工 事			
	根 切 り		1	m <sup>3</sup>
	砂		1	m <sup>3</sup>
	埋 め 戻 し		1	m <sup>3</sup>
	埋 設 標 識 シ ー ト		10	m
	土 工 機 械 運 搬		1	式
	計			

## (別紙明細書)

別紙明細番号	名 称	摘 要	数量	単位
	( プ ー ル 棟 便 所 )			
Ⅲ-1 ⑤	P E 管 継 手			
	P E 継 手	EFソケット 65A	2	組
	P E 継 手	EF90° エルボ 65A	3	組
	P E 継 手	EFチーズ 65A×65A	1	組
	P E 継 手	EFフランジ付き単管	2	組
	計			
Ⅲ-1 ⑥	枿 類			
	仕 切 弁 ボ ッ ク ス	VC-3	1	個
	計			
Ⅲ-1 ⑦	土 工 事			
	根 切 り		3	m <sup>3</sup>
	砂		2	m <sup>3</sup>
	埋 め 戻 し		3	m <sup>3</sup>
	埋 設 標 識 シ ー ト		13	m
	コンクリート製地中埋設表示杭		1	個
	土 工 機 械 運 搬		1	式
	計			
	2 排 水 設 備			
	( 日 常 生 活 訓 練 棟 )			
Ⅲ-2 ①	枿 類			
	小 口 径 枿	小口径インバート枿(铸铁蓋T-2) 100-150-45L H=750	1	個
	小 口 径 枿	小口径インバート枿(铸铁蓋T-2) 100-150-45L H=800	1	個
	イ ン バ ー ト 改 修		2	カ所
	計			
Ⅲ-2 ②	土 工 事			
	根 切 り		5	m <sup>3</sup>
	砂		2	m <sup>3</sup>
	埋 め 戻 し		5	m <sup>3</sup>
	計			

## (別紙明細書)

別紙明細番号	名 称	摘 要	数量	単位
	( プ ー ル 棟 便 所 )			
Ⅲ-2 ③	土 工 事			
	根 切 り		4	m <sup>3</sup>
	砂		1	m <sup>3</sup>
	埋 め 戻 し		4	m <sup>3</sup>
	計			
	3 撤 去 工 事			
	( 日 常 生 活 訓 練 棟 )			
Ⅲ-3 ①	配 管 類 撤 去		1	式
	給 水 管 徹 去	水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管PD 屋外埋設 32A	2	m
	給 水 管 徹 去	水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管PB 屋外露出 32A	6	m
	給 水 管 徹 去	水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管PD 屋外埋設 25A	2	m
	排 水 管 撤 去	硬質ポリ塩化ビニル管 VP 屋外埋設 100A	4	m
	排 水 管 撤 去	硬質ポリ塩化ビニル管 VP 屋外埋設 75A	3	m
	排 水 管 撤 去	硬質ポリ塩化ビニル管 VP 屋外埋設 65A	4	m
	排 水 管 撤 去	硬質ポリ塩化ビニル管 VP 屋外埋設 50A	3	m
	計			
Ⅲ-3 ②	保 温 撤 去		1	式
	給 水 管 保 温 撤 去	水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管PB 屋外露出 32A PF20t	6	m
	計			
Ⅲ-3 ③	土 工 事			
	根 切 り		6	m <sup>3</sup>
	埋 め 戻 し		6	m <sup>3</sup>
	計			
	( プ ー ル 棟 便 所 )			
Ⅲ-3 ④	配 管 類 撤 去		1	式
	排 水 管 撤 去	硬質ポリ塩化ビニル管 VP 屋外埋設 100A	4	m
	仕 切 弁 ボ ッ ク ス 共		1	個
	計			

