

質 疑 回 答 書

令和 2年 9月17日

工事名称: 佐賀大学(鍋島1)動物・RI実験施設改修機械設備工事

番号	図面番号	質 疑 事 項	回 答
1	—	前回図面(日付R2.7)からの変更点をご教示頂けないでしょうか。	M-008 既設蒸気配管(往・返)の保温改修取り止め M-040 既設蒸気配管(往・返)の保温撤去取り止め
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			