

工事名称 佐賀大学(鍋島1)動物実験施設再熱コイル等改修工事

数量書
(参考資料)

A. 細目別内訳

B. 別紙明細

1 数量の取り扱いについて

本数量書は、発注者の工事に関する積算の透明性、客観性、妥当性の確保とともに、入札参加者等の積算、工事費内訳書の作成の効率化に資するために公開、提供するものであり、国立大学法人佐賀大学が定める工事請負契約基準による設計図書ではなく、

参考資料(参考数量)として取扱うこととする。

2 数量書の内容について

本数量書は、予定価格のもととなる工事費内訳書から、単価及び金額等を削除するなどの加工・編集を施したものである。

また、工事費内訳書において、数量を一式としている項目の数量を記載した明細書についても、同様の扱いとする。ただし、軽微なものや任意仮設等に係わるもの及び設計図面に表記してある数量等を記載した明細書については除く。

3 数量書に対する質問について

本数量書に対して質問がある場合においては、入札説明書に従い質問書を提出すること。また、質問に対する回答は、入札説明書に従い閲覧に供する。

(細目別内訳)

別紙明細番号	名 称	摘 要	数量	単位
	I 動 物 実 験 施 設			
	1 空 気 調 和 設 備			
	再 熱 ヒ ー タ ー ユ ニ ッ ト の			
	(1) コ イ ル 更 新 工 事			
	(II 期 棟 用)			
	再 熱 ヒ ー タ ー ユ ニ ッ ト コ イ ル	HE-201	1	台
	再 熱 ヒ ー タ ー ユ ニ ッ ト コ イ ル	HE-202	1	台
	再 熱 ヒ ー タ ー ユ ニ ッ ト コ イ ル	HE-203	1	台
	再 熱 ヒ ー タ ー ユ ニ ッ ト コ イ ル	HE-204	1	台
	再 熱 ヒ ー タ ー ユ ニ ッ ト コ イ ル	HE-205	1	台
	再 熱 ヒ ー タ ー ユ ニ ッ ト コ イ ル	HE-206	1	台
	再 熱 ヒ ー タ ー ユ ニ ッ ト コ イ ル	HE-207	1	台
	再 熱 ヒ ー タ ー ユ ニ ッ ト コ イ ル	HE-208	1	台
	再 熱 ヒ ー タ ー ユ ニ ッ ト コ イ ル	HE-209	1	台
	再 熱 ヒ ー タ ー ユ ニ ッ ト コ イ ル	HE-210	1	台
	再 熱 ヒ ー タ ー ユ ニ ッ ト コ イ ル	HE-211	1	台
	再 熱 ヒ ー タ ー ユ ニ ッ ト コ イ ル	HE-212	1	台
	再 熱 ヒ ー タ ー ユ ニ ッ ト コ イ ル	HE-213	1	台
	再 熱 ヒ ー タ ー ユ ニ ッ ト コ イ ル	HE-214	1	台
	再 熱 ヒ ー タ ー ユ ニ ッ ト コ イ ル	HE-215	1	台
	再 熱 ヒ ー タ ー ユ ニ ッ ト コ イ ル	HE-216	1	台
	再 熱 ヒ ー タ ー ユ ニ ッ ト コ イ ル	HE-217	1	台
	再 熱 ヒ ー タ ー ユ ニ ッ ト コ イ ル	HE-218	1	台
	据 付 工 事		18	組
	配 管 工 事		18	組
	保 温 工 事		18	組
	撤 去 工 事		18	組
	(III 期 棟 用)			
	再 熱 ヒ ー タ ー ユ ニ ッ ト コ イ ル	RH-1-1	1	台
	再 熱 ヒ ー タ ー ユ ニ ッ ト コ イ ル	RH-1-2	1	台
	再 熱 ヒ ー タ ー ユ ニ ッ ト コ イ ル	RH-1-3	1	台
	再 熱 ヒ ー タ ー ユ ニ ッ ト コ イ ル	RH-1-4	1	台
	再 熱 ヒ ー タ ー ユ ニ ッ ト コ イ ル	RH-1-5	1	台

(細目別内訳)

別紙明細番号	名 称	摘 要	数量	単位
	再 熱 ヒ ー タ ー ユ ニ ッ ト コ イ ル	RH-1-6	1	台
	再 熱 ヒ ー タ ー ユ ニ ッ ト コ イ ル	RH-2-1	1	台
	再 熱 ヒ ー タ ー ユ ニ ッ ト コ イ ル	RH-2-2	1	台
	再 熱 ヒ ー タ ー ユ ニ ッ ト コ イ ル	RH-2-3	1	台
	再 熱 ヒ ー タ ー ユ ニ ッ ト コ イ ル	RH-2-4	1	台
	再 熱 ヒ ー タ ー ユ ニ ッ ト コ イ ル	RH-2-5	1	台
	再 熱 ヒ ー タ ー ユ ニ ッ ト コ イ ル	RH-2-6	1	台
	再 熱 ヒ ー タ ー ユ ニ ッ ト コ イ ル	RH-2-7	1	台
	再 熱 ヒ ー タ ー ユ ニ ッ ト コ イ ル	RH-2-8	1	台
	再 熱 ヒ ー タ ー ユ ニ ッ ト コ イ ル	RH-2-9	1	台
	再 熱 ヒ ー タ ー ユ ニ ッ ト コ イ ル	RH-2-10	1	台
	再 熱 ヒ ー タ ー ユ ニ ッ ト コ イ ル	RH-2-11	1	台
	再 熱 ヒ ー タ ー ユ ニ ッ ト コ イ ル	RH-2-12	1	台
	再 熱 ヒ ー タ ー ユ ニ ッ ト コ イ ル	RH-3-1	1	台
	再 熱 ヒ ー タ ー ユ ニ ッ ト コ イ ル	RH-3-2	1	台
	再 熱 ヒ ー タ ー ユ ニ ッ ト コ イ ル	RH-3-3	1	台
	再 熱 ヒ ー タ ー ユ ニ ッ ト コ イ ル	RH-3-4	1	台
	再 熱 ヒ ー タ ー ユ ニ ッ ト コ イ ル	RH-3-5	1	台
	再 熱 ヒ ー タ ー ユ ニ ッ ト コ イ ル	RH-3-6	1	台
	再 熱 ヒ ー タ ー ユ ニ ッ ト コ イ ル	RH-4-1	1	台
	再 熱 ヒ ー タ ー ユ ニ ッ ト コ イ ル	RH-4-2	1	台
	再 熱 ヒ ー タ ー ユ ニ ッ ト コ イ ル	RH-4-4	1	台
	再 熱 ヒ ー タ ー ユ ニ ッ ト コ イ ル	RH-4-5	1	台
	再 熱 ヒ ー タ ー ユ ニ ッ ト コ イ ル	RH-5-1	1	台
	据 付 工 事		29	組
	ダ ク ト 工 事		29	組
	配 管 工 事		29	組
	保 温 工 事		29	組
	撤 去 工 事		29	組
	計			
	ユ ニ ッ ト 形 空 気 調 和 機 の (2) コ イ ル 更 新 工 事			

(細目別内訳)

別紙明細番号	名 称	摘 要	数量	単位
	ユニット形空気調和機	(Ⅱ期棟)ACU-201	1	台
	ユニット形空気調和機	(Ⅱ期棟)ACU-202	1	台
	ユニット形空気調和機	(Ⅱ期棟)ACU-203	1	台
	ユニット形空気調和機	(Ⅲ期棟)ACU-101	1	台
	ユニット形空気調和機	(Ⅲ期棟)ACU-301	1	台
	ユニット形空気調和機	(Ⅲ期棟)ACU-303	1	台
	配 管 工 事		6	組
	保 温 工 事		6	組
	撤 去 工 事		6	組
	計			
	ユニット形空気調和機の (3) トラップ装置更新工事			
	配 管 工 事		8	組
	保 温 工 事		8	組
	撤 去 工 事		8	組
	計			
	(4) 蒸気用系統バルブの新設工事			
	蒸 気 管 (往)	配管用炭素鋼鋼管(黒) 屋内一般 32A	1	m
	蒸 気 管 (往)	配管用炭素鋼鋼管(黒) 機械室・便所 50A	3	m
	蒸 気 管 (往)	配管用炭素鋼鋼管(黒) 機械室・便所 65A	4	m
	蒸 気 管 (往)	配管用炭素鋼鋼管(黒) 屋外架空 65A	1	m
	蒸 気 管 (還)	一般配管用ステンレス鋼管 屋内一般 25su	1	m
	蒸 気 管 (還)	一般配管用ステンレス鋼管 機械室・便所 30su	2	m
	蒸 気 管 (還)	一般配管用ステンレス鋼管 機械室・便所 40su	6	m
	蒸 気 管 (還)	一般配管用ステンレス鋼管 屋外架空 40su	1	m
	玉 形 弁	可鍛鉄製 10K 32A	1	個
	玉 形 弁	可鍛鉄製 10K 50A	2	個
	玉 形 弁	可鍛鉄製 10K 65A	3	個
	仕 切 弁	SUS製 10K 25A	2	個
	仕 切 弁	SUS製 10K 32A	4	個
I-1-(4) ①	保 温 工 事		1	式

(細目別内訳)

[illegible]

(別紙明細書)

別紙明細番号	名 称	摘 要	数量	単位
	I 動 物 実 験 施 設			
	1 空 気 調 和 設 備			
	(4) 蒸 気 用 系 統 バ ル ブ の 新 設 工 事			
I-1-(4) ①	保 温 工 事			
	蒸 気 管 (往) 保 温	PS・天井内 32A GW30t	1	m
	蒸 気 管 (往) 保 温	機械室・便所 50A GW30t	3	m
	蒸 気 管 (往) 保 温	機械室・便所 65A GW40t	4	m
	蒸 気 管 (往) 保 温	屋外露出 65A GW40t	1	m
	蒸 気 管 (還) 保 温	PS・天井内 20A(25su) GW20t	1	m
	蒸 気 管 (還) 保 温	機械室・便所 25A(30su) GW20t	2	m
	蒸 気 管 (還) 保 温	機械室・便所 32A(40su) GW30t	6	m
	蒸 気 管 (還) 保 温	屋外露出 32A(40su) GW30t	1	m
	弁 類 保 温 (蒸 気)	機械室・便所 65A GW40t	3	個
	弁 類 保 温 (蒸 気)	屋外露出 65A GW40t	1	個
	保 温 工 事 計			
I-1-(4) ②	撤 去 工 事			
	(配 管 類 撤 去)		1	式
	蒸 気 管 (往) 撤 去	配管用炭素鋼鋼管(黒) 屋内一般 32A	1	m
	蒸 気 管 (往) 撤 去	配管用炭素鋼鋼管(黒) 機械室・便所 50A	3	m
	蒸 気 管 (往) 撤 去	配管用炭素鋼鋼管(黒) 機械室・便所 65A	4	m
	蒸 気 管 (往) 撤 去	配管用炭素鋼鋼管(黒) 屋外架空 65A	1	m
	蒸 気 管 (還) 撤 去	一般配管用ステンレス鋼管 屋内一般 25su	1	m
	蒸 気 管 (還) 撤 去	一般配管用ステンレス鋼管 機械室・便所 30su	2	m
	蒸 気 管 (還) 撤 去	一般配管用ステンレス鋼管 機械室・便所 40su	6	m
	蒸 気 管 (還) 撤 去	一般配管用ステンレス鋼管 屋外架空 40su	1	m
	(保 温 類 撤 去)		1	式
	蒸 気 管 (往) 保 温 撤 去	PS・天井内 32A GW30t	1	m
	蒸 気 管 (往) 保 温 撤 去	機械室・便所 50A GW30t	3	m
	蒸 気 管 (往) 保 温 撤 去	機械室・便所 65A GW40t	4	m
	蒸 気 管 (往) 保 温 撤 去	屋外露出 65A GW40t	1	m
	蒸 気 管 (還) 保 温 撤 去	PS・天井内 20A(25su) GW20t	1	m

(別紙明細書)

別紙明細番号	名 称	摘 要	数量	単位
	蒸 気 管 (還) 保 温 撤 去	機械室・便所 25A(30su) GW20t	2	m
	蒸 気 管 (還) 保 温 撤 去	機械室・便所 32A(40su) GW30t	6	m
	蒸 気 管 (還) 保 温 撤 去	屋外露出 32A(40su) GW30t	1	m
	(配 管 切 断)		1	式
	配 管 切 断	鋼管類 保温有り 25A 天井内・PS	2	箇所
	配 管 切 断	鋼管類 保温有り 32A 天井内・PS	2	箇所
	配 管 切 断	鋼管類 保温有り 32A 機械室・便所	2	箇所
	配 管 切 断	鋼管類 保温有り 40A 機械室・便所	6	箇所
	配 管 切 断	鋼管類 保温有り 50A 機械室・便所	4	箇所
	配 管 切 断	鋼管類 保温有り 65A 機械室・便所	4	箇所
	配 管 切 断	鋼管類 保温有り 40A 屋外露出	2	箇所
	配 管 切 断	鋼管類 保温有り 65A 屋外露出	2	箇所
	撤 去 工 事 計			
	3 撤 去 工 事			
I-3 ①	機 器 類 撤 去		1	式
	再 熱 ヒ ー タ ー ユ ニ ッ ト コ イ ル	RH-2-13	1	台
	再 熱 ヒ ー タ ー ユ ニ ッ ト コ イ ル	RH-3-7	1	台
	再 熱 ヒ ー タ ー ユ ニ ッ ト コ イ ル	RH-4-3	1	台
	再 熱 ヒ ー タ ー ユ ニ ッ ト コ イ ル	RH-5-2	1	台
	電 動 二 方 弁	25A	4	台
	機 器 類 撤 去 計			
I-3 ②	配 管 類 撤 去		1	式
	蒸 気 管 (往) 撤 去	配管用炭素鋼鋼管(黒) 屋内一般 25A	20	m
	蒸 気 管 (還) 撤 去	一般配管用ステンレス鋼管 屋内一般 25su	20	m
	蒸 気 ト ラ ッ プ	20A	4	個
	玉 形 弁	25A	12	個
	玉 形 弁	20A	12	個
	仕 切 弁	20A	4	個
	Y 型 ス ト レ ー ナ	25A	4	個
	Y 型 ス ト レ ー ナ	20A	4	個

(別紙明細書)

[illegible]