

工事名称 佐賀大学(本庄町1)理工学部理系大学院棟改修機械設備工事

---

数量書  
(参考資料)

A. 細目別内訳

B. 別紙明細

1 数量の取り扱いについて

本数量書は、発注者の工事に関する積算の透明性、客観性、妥当性の確保とともに、入札参加者等の積算、工事費内訳書の作成の効率化に資するために公開、提供するものであり、国立大学法人佐賀大学が定める工事請負契約基準による設計図書ではなく、

**参考資料(参考数量)**として取扱うこととする。

2 数量書の内容について

本数量書は、予定価格のもととなる工事費内訳書から、単価及び金額等を削除するなどの加工・編集を施したものである。

また、工事費内訳書において、数量を一式としている項目の数量を記載した明細書についても、同様の扱いとする。ただし、軽微なものや任意仮設等に係わるもの及び設計図面に表記してある数量等を記載した明細書については除く。

3 数量書に対する質問について

本数量書に対して質問がある場合においては、入札説明書に従い質問書を提出すること。また、質問に対する回答は、入札説明書に従い閲覧に供する。

(細目別内訳)

| 別紙明細番号    | 名 称                                              | 摘 要                                                | 数量  | 単位 |
|-----------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----|----|
|           | I 理 工 学 部 理 系 大 学 院 棟                            |                                                    |     |    |
|           | 1 空 気 調 和 設 備                                    |                                                    |     |    |
|           | (1) 機 器 設 備                                      |                                                    |     |    |
|           | 空 冷 ヒ ー ト ポ ン プ 式<br>パ ッ ケ ー ジ 形 空 気 調 和 機       | ACP-101 ツイン天井カセット形(4方向)<br>冷房能力:9.1kW 暖房能力:11.7kW  | 1   | 台  |
|           | 空 冷 ヒ ー ト ポ ン プ 式<br>パ ッ ケ ー ジ 形 空 気 調 和 機       | ACP-102 ツイン天井カセット形(4方向)<br>冷房能力:10.4kW 暖房能力:10.4kW | 1   | 台  |
|           | 空 冷 ヒ ー ト ポ ン プ 式<br>パ ッ ケ ー ジ 形 空 気 調 和 機       | ACP-103 ツイン天井カセット形(4方向)<br>冷房能力:7.4kW 暖房能力:7.5kW   | 1   | 台  |
|           | 空 冷 ヒ ー ト ポ ン プ 式<br>パ ッ ケ ー ジ 形 空 気 調 和 機       | ACP-104 セバレート天井カセット形(4方向)<br>冷房能力:3.9kW 暖房能力:2.8kW | 1   | 台  |
|           | 空 冷 ヒ ー ト ポ ン プ 式<br>パ ッ ケ ー ジ 形 空 気 調 和 機       | ACP-201 セバレート天井カセット形(4方向)<br>冷房能力:2.7kW 暖房能力:3.8kW | 1   | 台  |
|           | 空 冷 ヒ ー ト ポ ン プ 式<br>パ ッ ケ ー ジ 形 空 気 調 和 機       | ACP-202 ツイン天井カセット形(4方向)<br>冷房能力:5.6kW 暖房能力:7.1kW   | 1   | 台  |
|           | 空 冷 ヒ ー ト ポ ン プ 式<br>マ ル チ パ ッ ケ ー ジ 形 空 気 調 和 機 | ACP-203 室外機<br>冷房能力:2.2kW 暖房能力:3.4kW               | 1   | 台  |
|           | 空 冷 ヒ ー ト ポ ン プ 式<br>マ ル チ パ ッ ケ ー ジ 形 空 気 調 和 機 | ACP-203 クリーンエアコン(吹出口分離型)<br>冷房能力:2.0kW 暖房能力:1.8kW  | 1   | 台  |
|           | 空 冷 ヒ ー ト ポ ン プ 式<br>パ ッ ケ ー ジ 形 空 気 調 和 機       | ACP-204 ツイン天井カセット形(4方向)<br>冷房能力:9.1kW 暖房能力:9.2kW   | 1   | 台  |
|           | 空 冷 ヒ ー ト ポ ン プ 式<br>パ ッ ケ ー ジ 形 空 気 調 和 機       | ACP-205 ツイン天井カセット形(4方向)<br>冷房能力:7.6kW 暖房能力:7.5kW   | 1   | 台  |
|           | 空 冷 ヒ ー ト ポ ン プ 式<br>パ ッ ケ ー ジ 形 空 気 調 和 機       | ACP-301 セバレート天井カセット形(4方向)<br>冷房能力:2.9kW 暖房能力:3.8kW | 1   | 台  |
|           | 空 冷 ヒ ー ト ポ ン プ 式<br>パ ッ ケ ー ジ 形 空 気 調 和 機       | ACP-302 ツイン天井カセット形(4方向)<br>冷房能力:6.0kW 暖房能力:7.2kW   | 1   | 台  |
|           | 空 冷 ヒ ー ト ポ ン プ 式<br>パ ッ ケ ー ジ 形 空 気 調 和 機       | ACP-303 セバレート天井カセット形(4方向)<br>冷房能力:2.6kW 暖房能力:4.3kW | 1   | 台  |
|           | 空 冷 ヒ ー ト ポ ン プ 式<br>パ ッ ケ ー ジ 形 空 気 調 和 機       | ACP-304 セバレート天井カセット形(4方向)<br>冷房能力:3.4kW 暖房能力:4.2kW | 1   | 台  |
|           | 空 冷 ヒ ー ト ポ ン プ 式<br>パ ッ ケ ー ジ 形 空 気 調 和 機       | ACP-305 セバレート天井カセット形(4方向)<br>冷房能力:2.4kW 暖房能力:4.0kW | 1   | 台  |
|           | 空 冷 ヒ ー ト ポ ン プ 式<br>パ ッ ケ ー ジ 形 空 気 調 和 機       | ACP-306 セバレート天井カセット形(4方向)<br>冷房能力:3.9kW 暖房能力:4.2kW | 1   | 台  |
|           | 空 冷 ヒ ー ト ポ ン プ 式<br>パ ッ ケ ー ジ 形 空 気 調 和 機       | ACP-307 セバレート天井カセット形(4方向)<br>冷房能力:2.4kW 暖房能力:4.2kW | 1   | 台  |
|           | ACP 用 集 中 コ ン ト ロ ー ラ ー                          | RC-4                                               | 1   | 台  |
| I-1-(1) ① | 搬 入 据 付 費                                        |                                                    | 1   | 式  |
| I-1-(1) ② | 架 台 類                                            |                                                    | 1   | 式  |
|           | 小 計                                              |                                                    |     |    |
|           | (2) 空 調 配 管 設 備                                  |                                                    |     |    |
|           | 冷 媒 用 被 覆 銅 管                                    | 液管 保温厚10mm 6.4φ                                    | 196 | m  |
|           | 冷 媒 用 被 覆 銅 管                                    | 液管 保温厚10mm 9.5φ                                    | 172 | m  |
|           | 冷 媒 用 被 覆 銅 管                                    | ガス管 保温厚20mm 12.7φ                                  | 196 | m  |
|           | 冷 媒 用 被 覆 銅 管                                    | ガス管 保温厚20mm 15.9φ                                  | 172 | m  |
|           | 空 調 用 排 水 管                                      | 結露防止層付硬質塩化ビニル管 ACVP<br>屋内一般 25A                    | 31  | m  |
|           | 空 調 用 排 水 管                                      | 結露防止層付硬質塩化ビニル管 ACVP<br>屋内一般 30A                    | 71  | m  |
|           | 空 調 用 排 水 管                                      | 結露防止層付硬質塩化ビニル管 ACVP<br>屋内一般 40A                    | 19  | m  |
|           | 空 調 用 排 水 管                                      | 結露防止層付硬質塩化ビニル管 ACVP<br>屋内一般 50A                    | 20  | m  |
|           | ド レ ン ト ラ ッ プ                                    | 40A                                                | 2   | 個  |

(細目別内訳)

| 別紙明細番号    | 名 称             | 摘 要                                                   | 数量 | 単位 |
|-----------|-----------------|-------------------------------------------------------|----|----|
|           | ド レ ン ト ラ ッ プ   | 50A                                                   | 1  | 個  |
|           | 間 接 排 水 口       | 50A                                                   | 1  | 個  |
|           | 冷 媒 配 管 ダ ク ト   |                                                       | 1  | 式  |
| I-1-(2) ① | 保 温 工 事         |                                                       | 1  | 式  |
| I-1-(2) ② | 防 火 区 画 貫 通 処 理 |                                                       | 1  | 式  |
| I-1-(2) ③ | は つ り 補 修       |                                                       | 1  | 式  |
|           | 形 鋼 振 れ 止 め 支 持 |                                                       | 1  | 式  |
|           | 小 計             |                                                       |    |    |
|           |                 |                                                       |    |    |
|           | (3) 電 気 配 線 設 備 |                                                       |    |    |
| I-1-(3) ① | ケ ー ブ ル         |                                                       | 1  | 式  |
| I-1-(3) ② | 電 線 管           |                                                       | 1  | 式  |
| I-1-(3) ③ | ボ ッ ク ス 類       |                                                       | 1  | 式  |
| I-1-(3) ④ | 防 火 区 画 貫 通 処 理 |                                                       | 1  | 式  |
| I-1-(3) ⑤ | は つ り 補 修       |                                                       | 1  | 式  |
|           | 小 計             |                                                       |    |    |
|           |                 |                                                       |    |    |
|           | 2 換 気 設 備       |                                                       |    |    |
|           | (1) 機 器 設 備     |                                                       |    |    |
|           | 全 熱 交 換 器       | HEU-101 天井埋込形<br>360m3/h×180Pa                        | 1  | 台  |
|           | 全 熱 交 換 器       | HEU-102 天井埋込形<br>240m3/h×90Pa                         | 1  | 台  |
|           | 全 熱 交 換 器       | HEU-201 天井カセット形<br>120m3/h×55Pa                       | 1  | 台  |
|           | 全 熱 交 換 器       | HEU-202 天井カセット形<br>240m3/h×55Pa                       | 1  | 台  |
|           | 全 熱 交 換 器       | HEU-203 天井カセット形<br>240m3/h×60Pa                       | 1  | 台  |
|           | 全 熱 交 換 器       | HEU-204 天井カセット形<br>240m3/h×60Pa                       | 1  | 台  |
|           | 全 熱 交 換 器       | HEU-301 天井カセット形<br>120m3/h×55Pa                       | 1  | 台  |
|           | 全 熱 交 換 器       | HEU-302 天井カセット形<br>240m3/h×50Pa                       | 1  | 台  |
|           | 全 熱 交 換 器       | HEU-303 天井カセット形<br>110m3/h×55Pa                       | 1  | 台  |
|           | 全 熱 交 換 器       | HEU-304 天井カセット形<br>150m3/h×30Pa                       | 1  | 台  |
|           | 全 熱 交 換 器       | HEU-305 天井カセット形<br>110m3/h×55Pa                       | 1  | 台  |
|           | 全 熱 交 換 器       | HEU-306 天井カセット形<br>150m3/h×30Pa                       | 1  | 台  |
|           | 全 熱 交 換 器       | HEU-307 天井カセット形<br>110m3/h×55Pa                       | 1  | 台  |
|           | 給 気 用 送 風 機     | FE-101 ストレートシロッコファン (強弱切替機能付)<br>#1 1/4×460m3/h×100Pa | 1  | 台  |
|           | 排 気 用 送 風 機     | FE-102 ストレートシロッコファン<br>#1 1/4×390m3/h×50Pa            | 1  | 台  |
|           | 排 気 用 送 風 機     | FE-103 天井埋込形換気扇 低騒音形<br>160m3/h×20Pa                  | 1  | 台  |

(細目別内訳)

| 別紙明細番号    | 名 称               | 摘 要                                                      | 数量  | 単位             |
|-----------|-------------------|----------------------------------------------------------|-----|----------------|
|           | 排 気 用 送 風 機       | FE-104 天井埋込形換気扇 低騒音形<br>120m <sup>3</sup> /h×20Pa        | 1   | 台              |
|           | 排 気 用 送 風 機       | FE-105 天井埋込形換気扇 低騒音形(金属製)<br>90m <sup>3</sup> /h×30Pa    | 1   | 台              |
|           | 排 気 用 送 風 機       | FE-106 天井埋込形換気扇 低騒音形(金属製)<br>90m <sup>3</sup> /h×15Pa    | 2   | 台              |
|           | 排 気 用 送 風 機       | FE-201 ストレートシロッコファン<br>#1 1/4×390m <sup>3</sup> /h×55Pa  | 1   | 台              |
|           | 排 気 用 送 風 機       | FE-202 天井埋込形換気扇 低騒音形<br>160m <sup>3</sup> /h×20Pa        | 1   | 台              |
|           | 排 気 用 送 風 機       | FE-203 ストレートシロッコファン<br>#1×110m <sup>3</sup> /h×40Pa      | 1   | 台              |
|           | 排 気 用 送 風 機       | FE-301 ストレートシロッコファン<br>#1 1/4×390m <sup>3</sup> /h×50Pa  | 1   | 台              |
|           | 排 気 用 送 風 機       | FE-302 天井埋込形換気扇 低騒音形<br>160m <sup>3</sup> /h×20Pa        | 1   | 台              |
|           | 給 気 用 送 風 機       | FS-201 ストレートシロッコファン<br>#1 1/4×180m <sup>3</sup> /h×100Pa | 1   | 台              |
|           | 定 風 量 装 置         | CAV-201-1 天吊形<br>電子式 180m <sup>3</sup> /h                | 1   | 台              |
|           | 定 風 量 装 置         | CAV-201-2 天吊形<br>電子式 110m <sup>3</sup> /h                | 1   | 台              |
|           | 微 差 圧 計           | a-1 壁掛丸型                                                 | 1   | 個              |
| I-2-(1) ① | 据 付 費             |                                                          | 1   | 式              |
|           | 小 計               |                                                          |     |                |
|           |                   |                                                          |     |                |
|           | (2) 換 気 ダ ク ト 設 備 |                                                          |     |                |
|           | 長 方 形 ダ ク ト       | 亜鉛鉄板製 0.5t                                               | 4   | m <sup>2</sup> |
|           | ス パ イ ラ ル ダ ク ト   | 亜鉛鉄板 100φ 0.5t                                           | 2   | m              |
|           | ス パ イ ラ ル ダ ク ト   | 亜鉛鉄板 150φ 0.5t                                           | 176 | m              |
|           | ス パ イ ラ ル ダ ク ト   | 亜鉛鉄板 150φ 1.6t                                           | 18  | m              |
|           | ス パ イ ラ ル ダ ク ト   | 亜鉛鉄板 200φ 0.5t                                           | 15  | m              |
|           | ベ ン ド キ ャ ッ プ     | 深形 ステンレス製 ガラリ付 100φ                                      | 4   | 個              |
|           | ベ ン ド キ ャ ッ プ     | 深形 ステンレス製 ガラリ付 150φ                                      | 33  | 個              |
|           | ベ ン ド キ ャ ッ プ     | 深形 ステンレス製 ガラリ付 200φ                                      | 6   | 個              |
| I-2-(2) ① | ボ ッ ク ス 類         |                                                          | 1   | 式              |
| I-2-(2) ② | 制 気 口 類           |                                                          | 1   | 式              |
| I-2-(2) ③ | ダ ン パ ー 類         |                                                          | 1   | 式              |
| I-2-(2) ④ | は つ り 補 修         |                                                          | 1   | 式              |
|           | 小 計               |                                                          |     |                |
|           |                   |                                                          |     |                |
|           | (3) 電 気 配 線 設 備   |                                                          |     |                |
| I-2-(3) ① | ケ ー ブ ル           |                                                          | 1   | 式              |
| I-2-(3) ② | 電 線 管             |                                                          | 1   | 式              |
| I-2-(3) ③ | ボ ッ ク ス 類         |                                                          | 1   | 式              |
| I-2-(3) ④ | 防 火 区 画 貫 通 処 理   |                                                          | 1   | 式              |

(細目別内訳)

| 別紙明細番号    | 名 称               | 摘 要                       | 数量 | 単位 |
|-----------|-------------------|---------------------------|----|----|
| I-2-(3) ⑤ | は っ り 補 修         |                           | 1  | 式  |
|           | 小 計               |                           |    |    |
|           |                   |                           |    |    |
|           | 3 計 装 設 備         |                           |    |    |
|           | (1) 機 器 設 備       |                           |    |    |
|           | 自 動 制 御 盤         | 屋内壁掛型 鋼板製(指定色塗装仕上げ)       | 1  | 面  |
| I-3-(1) ① | 据 付 費             |                           | 1  | 式  |
|           | 小 計               |                           |    |    |
|           |                   |                           |    |    |
|           | (2) 電 気 配 線 設 備   |                           |    |    |
| I-3-(2) ② | ケ ー ブ ル           |                           | 1  | 式  |
|           | 小 計               |                           |    |    |
|           |                   |                           |    |    |
|           | 4 衛 生 器 具 設 備     |                           |    |    |
|           | 洋 風 便 器           | C-1                       | 8  | 組  |
|           | 多 目 的 用 便 器       | C-2                       | 1  | 組  |
|           | チ ャ ー ム ボ ッ ク ス   | Y-1                       | 6  | 個  |
|           | オ ス ト メ イ ト パ ッ ク | OS-1                      | 1  | 組  |
|           | 自 動 洗 浄 小 便 器     | U-1                       | 3  | 組  |
|           | 洗 面 器             | L-1                       | 6  | 組  |
|           | 多 目 的 用 洗 面 器     | L-2                       | 1  | 組  |
|           | 掃 除 流 し           | SK-1                      | 3  | 組  |
|           | L 型 手 す り         | TS-1                      | 3  | 個  |
|           | L 型 手 す り         | TS-2                      | 1  | 個  |
|           | 小 便 器 用 手 す り     | TS-3                      | 1  | 個  |
|           | 跳 ね 上 げ 式 手 す り   | TS-4                      | 1  | 組  |
|           | 化 粧 鏡             | M-1                       | 6  | 枚  |
|           | 化 粧 鏡             | M-2                       | 1  | 枚  |
| I-4 ①     | 据 付 費             |                           | 1  | 式  |
|           | 計                 |                           |    |    |
|           |                   |                           |    |    |
|           | 5 給 水 設 備         |                           |    |    |
|           | 給 水 管             | 一般配管用ステンレス鋼管<br>屋内一般 20su | 56 | m  |
|           | 給 水 管             | 一般配管用ステンレス鋼管<br>屋内一般 25su | 6  | m  |
|           | 給 水 管             | 一般配管用ステンレス鋼管<br>屋内一般 50su | 25 | m  |

(細目別内訳)

| 別紙明細番号 | 名 称                 | 摘 要                                | 数量 | 単位 |
|--------|---------------------|------------------------------------|----|----|
|        | 給 水 管               | 一般配管用ステンレス鋼管<br>機械室・便所 20su        | 38 | m  |
|        | 給 水 管               | 一般配管用ステンレス鋼管<br>機械室・便所 25su        | 10 | m  |
|        | 給 水 管               | 一般配管用ステンレス鋼管<br>機械室・便所 32su        | 7  | m  |
|        | 給 水 管               | 一般配管用ステンレス鋼管<br>機械室・便所 40su        | 8  | m  |
|        | 給 水 管               | 一般配管用ステンレス鋼管<br>機械室・便所 50su        | 25 | m  |
|        | 仕 切 弁               | SUS製 10K 20A                       | 9  | 個  |
|        | 仕 切 弁               | SUS製 10K 25A                       | 1  | 個  |
|        | 仕 切 弁               | SUS製 10K 50A                       | 4  | 個  |
|        | 自 動 エ ア ー 抜 弁       | 20A                                | 1  | 個  |
|        | フ レ キ シ ブ ル 継 手     | SUS製 50A×1000L                     | 1  | 個  |
|        | 台 付 シ ン グ ル 混 合 水 栓 | T-1 止水切替, ハンドシャワー付                 | 4  | 個  |
|        | 浄 水 器 専 用 自 在 水 栓   | T-2 台付タイプ                          | 2  | 個  |
| I-5 ①  | 据 付 費               |                                    | 1  | 式  |
| I-5 ②  | 保 温 工 事             |                                    | 1  | 式  |
| I-5 ③  | は っ り 補 修           |                                    | 1  | 式  |
|        | 形 鋼 振 れ 止 め 支 持     |                                    | 1  | 式  |
|        | 計                   |                                    |    |    |
|        | 6 排 水 設 備           |                                    |    |    |
|        | 排 水 管               | リサイクル硬質塩ビ発砲三層管 RFVP<br>屋内一般 40A    | 2  | m  |
|        | 排 水 管               | リサイクル硬質塩ビ発砲三層管 RFVP<br>屋内一般 50A    | 48 | m  |
|        | 排 水 管               | リサイクル硬質塩ビ発砲三層管 RFVP<br>屋内一般 65A    | 3  | m  |
|        | 排 水 管               | リサイクル硬質塩ビ発砲三層管 RFVP<br>屋内一般 75A    | 16 | m  |
|        | 排 水 管               | リサイクル硬質塩ビ発砲三層管 RFVP<br>屋内一般 100A   | 16 | m  |
|        | 排 水 管               | リサイクル硬質塩ビ発砲三層管 RFVP<br>機械室・便所 40A  | 9  | m  |
|        | 排 水 管               | リサイクル硬質塩ビ発砲三層管 RFVP<br>機械室・便所 50A  | 17 | m  |
|        | 排 水 管               | リサイクル硬質塩ビ発砲三層管 RFVP<br>機械室・便所 65A  | 9  | m  |
|        | 排 水 管               | リサイクル硬質塩ビ発砲三層管 RFVP<br>機械室・便所 75A  | 36 | m  |
|        | 排 水 管               | リサイクル硬質塩ビ発砲三層管 RFVP<br>機械室・便所 100A | 37 | m  |
|        | 通 気 管               | リサイクル硬質塩ビ発砲三層管 RFVP<br>屋内一般 40A    | 4  | m  |
|        | 通 気 管               | リサイクル硬質塩ビ発砲三層管 RFVP<br>屋内一般 50A    | 2  | m  |
|        | 通 気 管               | リサイクル硬質塩ビ発砲三層管 RFVP<br>屋内一般 65A    | 1  | m  |
|        | 通 気 管               | リサイクル硬質塩ビ発砲三層管 RFVP<br>屋内一般 75A    | 1  | m  |
|        | 通 気 管               | リサイクル硬質塩ビ発砲三層管 RFVP<br>屋内一般 100A   | 2  | m  |
|        | 通 気 管               | リサイクル硬質塩ビ発砲三層管 RFVP<br>機械室・便所 40A  | 5  | m  |

(細目別内訳)

| 別紙明細番号 | 名 称             | 摘 要                                | 数量 | 単位 |
|--------|-----------------|------------------------------------|----|----|
|        | 通 気 管           | リサイクル硬質塩ビ発砲三層管 RFVP<br>機械室・便所 50A  | 13 | m  |
|        | 通 気 管           | リサイクル硬質塩ビ発砲三層管 RFVP<br>機械室・便所 65A  | 21 | m  |
|        | 通 気 管           | リサイクル硬質塩ビ発砲三層管 RFVP<br>機械室・便所 75A  | 2  | m  |
|        | 通 気 管           | リサイクル硬質塩ビ発砲三層管 RFVP<br>機械室・便所 100A | 2  | m  |
|        | 床 上 掃 除 口       | COA 50                             | 9  | 個  |
|        | 床 上 掃 除 口       | COA 65                             | 2  | 個  |
|        | 床 上 掃 除 口       | COA 75                             | 3  | 個  |
|        | 床 上 掃 除 口       | COA 100                            | 7  | 個  |
|        | 通 気 金 物         | 防虫網付 100A                          | 1  | 個  |
|        | 排 水 用 水 中 ポ ン プ | DP 80L/min×0.07MPa                 | 1  | 台  |
| 1-6 ①  | 据 付 費           |                                    | 1  | 式  |
| 1-6 ②  | 保 温 工 事         |                                    | 1  | 式  |
| 1-6 ③  | は つ り 補 修       |                                    | 1  | 式  |
|        | 形 鋼 振 れ 止 め 支 持 |                                    | 1  | 式  |
|        | 計               |                                    |    |    |
|        |                 |                                    |    |    |
|        | 7 消 火 設 備       |                                    |    |    |
|        | 消 火 管           | 消火用硬質塩化ビニル外面被覆鋼管<br>屋内一般 50A       | 25 | m  |
|        | 消 火 管           | 配管用炭素鋼管(白)<br>屋内一般 40A             | 2  | m  |
|        | 消 火 管           | 配管用炭素鋼管(白)<br>屋内一般 50A             | 8  | m  |
|        | 屋 内 消 火 栓 箱     | HB-IAS 易操作性1号消火栓<br>埋込総合盤型(消火器組込形) | 3  | 個  |
|        | フ レ キ シ ブ ル 継 手 | SUS製 50A×1000L                     | 1  | 個  |
| I-7 ①  | 据 付 費           |                                    | 1  | 式  |
| I-7 ②  | 保 温 工 事         |                                    | 1  | 式  |
|        | 形 鋼 振 れ 止 め 支 持 |                                    | 1  | 式  |
|        | 計               |                                    |    |    |
|        |                 |                                    |    |    |
|        | 8 都 市 ガ ス 設 備   |                                    |    |    |
|        | 都 市 ガ ス 設 備     |                                    | 1  | 式  |
|        | 諸 経 費           |                                    | 1  | 式  |
|        | 計               |                                    |    |    |
|        |                 |                                    |    |    |
|        | 9 撤 去 工 事       |                                    |    |    |
| I-9 ①  | 機 器 類 撤 去       |                                    | 1  | 式  |
| I-9 ②  | 配 管 類 撤 去       |                                    | 1  | 式  |

(細目別内訳)

| 別紙明細番号 | 名 称            | 摘 要                               | 数量 | 単位 |
|--------|----------------|-----------------------------------|----|----|
| I-9 ③  | ダ ク ト 類 撤 去    |                                   | 1  | 式  |
| I-9 ④  | 保 温 類 撤 去      |                                   | 1  | 式  |
|        | ア ス ベ ス ト 撤 去  |                                   | 1  | 式  |
|        | 計              |                                   |    |    |
|        |                |                                   |    |    |
|        | 10 発 生 材 処 分 費 |                                   |    |    |
| I-10 ① | 発 生 材 処 理 費    |                                   | 1  | 式  |
| I-10 ② | 発 生 材 運 搬 費    |                                   | 1  | 式  |
|        | 計              |                                   |    |    |
|        |                |                                   |    |    |
|        | II 屋 外         |                                   |    |    |
|        | 1 屋 外 空 調 設 備  |                                   |    |    |
|        | 空 調 用 排 水 管    | リサイクル硬質塩ビ発砲三層管 RFVP<br>屋内一般 40A   | 4  | m  |
|        | 空 調 用 排 水 管    | リサイクル硬質塩ビ発砲三層管 RFVP<br>屋内一般 50A   | 2  | m  |
| II-1 ① | 土 工 事          |                                   | 1  | 式  |
|        | 計              |                                   |    |    |
|        |                |                                   |    |    |
|        | 2 屋 外 排 水 設 備  |                                   |    |    |
|        | 屋 外 排 水 管      | リサイクル硬質塩ビ三層管 RS-VU<br>屋外埋設 100A   | 1  | m  |
|        | 屋 外 排 水 管      | リサイクル硬質塩ビ三層管 RS-VU<br>屋外埋設 150A   | 22 | m  |
|        | 屋 外 排 水 管      | リサイクル硬質塩ビ発泡三層管 RF-VP<br>屋外埋設 40A  | 1  | m  |
|        | 屋 外 排 水 管      | リサイクル硬質塩ビ発泡三層管 RF-VP<br>屋外埋設 50A  | 2  | m  |
|        | 屋 外 排 水 管      | リサイクル硬質塩ビ発泡三層管 RF-VP<br>屋外埋設 75A  | 2  | m  |
|        | 屋 外 排 水 管      | リサイクル硬質塩ビ発泡三層管 RF-VP<br>屋外埋設 100A | 2  | m  |
| II-2 ① | 枿 類            |                                   | 1  | 式  |
| II-2 ② | 土 工 事          |                                   | 1  | 式  |
|        | 計              |                                   |    |    |
|        |                |                                   |    |    |
|        | 3 撤 去 工 事      |                                   |    |    |
| II-3 ① | 配 管 類 撤 去      |                                   | 1  | 式  |
| II-3 ② | 土 工 事          |                                   | 1  | 式  |
|        | 計              |                                   |    |    |
|        |                |                                   |    |    |
|        | 4 発 生 材 処 分 費  |                                   |    |    |
| II-4 ① | 発 生 材 処 理 費    |                                   | 1  | 式  |



(細目別内訳)

[illegible]

## (別紙明細書)

| 別紙明細番号    | 名 称                                              | 摘 要                                                | 数量 | 単位 |
|-----------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----|----|
|           | I 理 工 学 部 理 系 大 学 院 棟                            |                                                    |    |    |
|           | 1 空 気 調 和 設 備                                    |                                                    |    |    |
|           | (1) 機 器 設 備                                      |                                                    |    |    |
| I-1-(1) ① | 搬 入 据 付 費                                        |                                                    |    |    |
|           | 搬 入 据 付 費                                        |                                                    | 1  | 式  |
|           | 空 冷 ヒ ー ト ポ ン プ 式<br>パ ッ ケ ー ジ 形 空 気 調 和 機       | ACP-101 ツイン天井カセット形(4方向)<br>冷房能力:9.1kW 暖房能力:11.7kW  | 1  | 台  |
|           | 空 冷 ヒ ー ト ポ ン プ 式<br>パ ッ ケ ー ジ 形 空 気 調 和 機       | ACP-102 ツイン天井カセット形(4方向)<br>冷房能力:10.4kW 暖房能力:10.4kW | 1  | 台  |
|           | 空 冷 ヒ ー ト ポ ン プ 式<br>パ ッ ケ ー ジ 形 空 気 調 和 機       | ACP-103 ツイン天井カセット形(4方向)<br>冷房能力:7.4kW 暖房能力:7.5kW   | 1  | 台  |
|           | 空 冷 ヒ ー ト ポ ン プ 式<br>パ ッ ケ ー ジ 形 空 気 調 和 機       | ACP-104 セパレート天井カセット形(4方向)<br>冷房能力:3.9kW 暖房能力:2.8kW | 1  | 台  |
|           | 空 冷 ヒ ー ト ポ ン プ 式<br>パ ッ ケ ー ジ 形 空 気 調 和 機       | ACP-201 セパレート天井カセット形(4方向)<br>冷房能力:2.7kW 暖房能力:3.8kW | 1  | 台  |
|           | 空 冷 ヒ ー ト ポ ン プ 式<br>パ ッ ケ ー ジ 形 空 気 調 和 機       | ACP-202 ツイン天井カセット形(4方向)<br>冷房能力:5.6kW 暖房能力:7.1kW   | 1  | 台  |
|           | 空 冷 ヒ ー ト ポ ン プ 式<br>マ ル チ パ ッ ケ ー ジ 形 空 気 調 和 機 | ACP-203 室外機<br>冷房能力:2.2kW 暖房能力:3.4kW               | 1  | 台  |
|           | 空 冷 ヒ ー ト ポ ン プ 式<br>マ ル チ パ ッ ケ ー ジ 形 空 気 調 和 機 | ACP-203 クリーンエアコン(吹出口分離型)<br>冷房能力:2.0kW 暖房能力:1.8kW  | 1  | 台  |
|           | 空 冷 ヒ ー ト ポ ン プ 式<br>パ ッ ケ ー ジ 形 空 気 調 和 機       | ACP-204 ツイン天井カセット形(4方向)<br>冷房能力:9.1kW 暖房能力:9.2kW   | 1  | 台  |
|           | 空 冷 ヒ ー ト ポ ン プ 式<br>パ ッ ケ ー ジ 形 空 気 調 和 機       | ACP-205 ツイン天井カセット形(4方向)<br>冷房能力:7.6kW 暖房能力:7.5kW   | 1  | 台  |
|           | 空 冷 ヒ ー ト ポ ン プ 式<br>パ ッ ケ ー ジ 形 空 気 調 和 機       | ACP-301 セパレート天井カセット形(4方向)<br>冷房能力:2.9kW 暖房能力:3.8kW | 1  | 台  |
|           | 空 冷 ヒ ー ト ポ ン プ 式<br>パ ッ ケ ー ジ 形 空 気 調 和 機       | ACP-302 ツイン天井カセット形(4方向)<br>冷房能力:6.0kW 暖房能力:7.2kW   | 1  | 台  |
|           | 空 冷 ヒ ー ト ポ ン プ 式<br>パ ッ ケ ー ジ 形 空 気 調 和 機       | ACP-303 セパレート天井カセット形(4方向)<br>冷房能力:2.6kW 暖房能力:4.3kW | 1  | 台  |
|           | 空 冷 ヒ ー ト ポ ン プ 式<br>パ ッ ケ ー ジ 形 空 気 調 和 機       | ACP-304 セパレート天井カセット形(4方向)<br>冷房能力:3.4kW 暖房能力:4.2kW | 1  | 台  |
|           | 空 冷 ヒ ー ト ポ ン プ 式<br>パ ッ ケ ー ジ 形 空 気 調 和 機       | ACP-305 セパレート天井カセット形(4方向)<br>冷房能力:2.4kW 暖房能力:4.0kW | 1  | 台  |
|           | 空 冷 ヒ ー ト ポ ン プ 式<br>パ ッ ケ ー ジ 形 空 気 調 和 機       | ACP-306 セパレート天井カセット形(4方向)<br>冷房能力:3.9kW 暖房能力:4.2kW | 1  | 台  |
|           | 空 冷 ヒ ー ト ポ ン プ 式<br>パ ッ ケ ー ジ 形 空 気 調 和 機       | ACP-307 セパレート天井カセット形(4方向)<br>冷房能力:2.4kW 暖房能力:4.2kW | 1  | 台  |
|           | ACP 用 集 中 コ ン ト ロ ー ラ ー                          | RC-4                                               | 1  | 台  |
|           | 搬 入 据 付 費 計                                      |                                                    |    |    |
|           |                                                  |                                                    |    |    |
| I-1-(1) ② | 架 台 類                                            |                                                    |    |    |
|           | 配 管 用 支 持 架 台                                    | 2本用 500×300<br>鋼材:L-50×50×6                        | 7  | 個  |
|           | 鋼 製 架 台                                          | 一次鋼材 C150x75x6.5t 1500L                            | 4  | 本  |
|           | 架 台 類 計                                          |                                                    |    |    |
|           |                                                  |                                                    |    |    |
|           | (2) 空 調 配 管 設 備                                  |                                                    |    |    |
| I-1-(2) ① | 保 温 工 事                                          |                                                    |    |    |
|           | 冷 媒 管 保 温 ( 保 温 外 装 )                            | 屋外露出等 80mm (ステンレス鋼板)                               | 22 | m  |
|           | 冷 媒 管 保 温 ( 保 温 外 装 )                            | 屋外露出等 100mm (ステンレス鋼板)                              | 26 | m  |
|           | 保 温 工 事 計                                        |                                                    |    |    |

## (別紙明細書)

| 別紙明細番号    | 名 称                 | 摘 要                     | 数量  | 単位 |
|-----------|---------------------|-------------------------|-----|----|
|           |                     |                         |     |    |
| I-1-(2) ② | 防 火 区 画 貫 通 処 理     |                         |     |    |
|           | 防 火 区 画 貫 通 処 理     | 冷媒管防火区画貫通処理(壁・床) 75φ    | 20  | か所 |
|           | 防 火 区 画 貫 通 処 理     | 冷媒管防火区画貫通処理(壁・床) 100φ   | 10  | か所 |
|           | 防 火 区 画 貫 通 処 理 計   |                         |     |    |
|           |                     |                         |     |    |
| I-1-(2) ③ | は つ り 補 修           |                         |     |    |
|           | 機 械 は つ り           | 100φ×150L               | 10  | か所 |
|           | 機 械 は つ り           | 100φ×200L               | 8   | か所 |
|           | 機 械 は つ り           | 100φ×300L               | 24  | か所 |
|           | は つ り 補 修 計         |                         |     |    |
|           |                     |                         |     |    |
|           | (3) 電 気 配 線 設 備     |                         |     |    |
| I-1-(3) ① | ケ ー ブ ル             |                         |     |    |
|           | ( 内 外 渡 り 配 線 )     |                         |     |    |
|           | ケ ー ブ ル             | EM-EEF2.0mm-3C          | 368 | m  |
|           | ( 空 調 リ モ コ ン 配 線 ) |                         |     |    |
|           | ケ ー ブ ル             | EM-CEES 1.25mm2-2C ころがし | 58  | m  |
|           | ケ ー ブ ル             | EM-CEES 1.25mm2-2C PF管内 | 24  | m  |
|           | ( 集 中 リ モ コ ン 配 線 ) |                         |     |    |
|           | ケ ー ブ ル             | EM-CEES 1.25mm2-2C 共巻   | 62  | m  |
|           | ケ ー ブ ル             | EM-CEES 1.25mm2-2C ころがし | 165 | m  |
|           | ケ ー ブ ル             | EM-CEES 1.25mm2-2C 管内   | 4   | m  |
|           | ケ ー ブ ル 計           |                         |     |    |
|           |                     |                         |     |    |
| I-1-(3) ② | 電 線 管               |                         |     |    |
|           | ( 空 調 リ モ コ ン 配 線 ) |                         |     |    |
|           | 保 護 管               | PF16 隠ぺい                | 24  | m  |
|           | ( 集 中 リ モ コ ン 配 線 ) |                         |     |    |
|           | 保 護 管               | E19 屋内露出                | 4   | m  |
|           | 電 線 管 計             |                         |     |    |
|           |                     |                         |     |    |
| I-1-(3) ③ | ボ ッ ク ス 類           |                         |     |    |
|           | ス イ ッ チ ボ ッ ク ス     | 2個用                     | 16  | 個  |
|           | ボ ッ ク ス 類 計         |                         |     |    |

(別紙明細書)

| 別紙明細番号    | 名 称               | 摘 要                                                                     | 数量 | 単位 |
|-----------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------|----|----|
| I-1-(3) ④ | 防 火 区 画 貫 通 処 理   |                                                                         |    |    |
|           | 防 火 区 画 貫 通 処 理   | φ 50                                                                    | 3  | か所 |
|           | 防 火 区 画 貫 通 処 理 計 |                                                                         |    |    |
| I-1-(3) ⑤ | は つ り 補 修         |                                                                         |    |    |
|           | 機 械 は つ り         | 50 φ × 150L                                                             | 3  | か所 |
|           | は つ り 補 修 計       |                                                                         |    |    |
|           | 2 換 気 設 備         |                                                                         |    |    |
|           | (1) 機 器 設 備       |                                                                         |    |    |
| I-2-(1) ① | 据 付 費             |                                                                         |    |    |
|           | 据 付 費             |                                                                         | 1  | 式  |
|           | 全 熱 交 換 器         | HEU-101 天井埋込形<br>360m <sup>3</sup> /h × 180Pa                           | 1  | 台  |
|           | 全 熱 交 換 器         | HEU-102 天井埋込形<br>240m <sup>3</sup> /h × 90Pa                            | 1  | 台  |
|           | 全 熱 交 換 器         | HEU-201 天井カセット形<br>120m <sup>3</sup> /h × 55Pa                          | 1  | 台  |
|           | 全 熱 交 換 器         | HEU-202 天井カセット形<br>240m <sup>3</sup> /h × 55Pa                          | 1  | 台  |
|           | 全 熱 交 換 器         | HEU-203 天井カセット形<br>240m <sup>3</sup> /h × 60Pa                          | 1  | 台  |
|           | 全 熱 交 換 器         | HEU-204 天井カセット形<br>240m <sup>3</sup> /h × 60Pa                          | 1  | 台  |
|           | 全 熱 交 換 器         | HEU-301 天井カセット形<br>120m <sup>3</sup> /h × 55Pa                          | 1  | 台  |
|           | 全 熱 交 換 器         | HEU-302 天井カセット形<br>240m <sup>3</sup> /h × 50Pa                          | 1  | 台  |
|           | 全 熱 交 換 器         | HEU-303 天井カセット形<br>110m <sup>3</sup> /h × 55Pa                          | 1  | 台  |
|           | 全 熱 交 換 器         | HEU-304 天井カセット形<br>150m <sup>3</sup> /h × 30Pa                          | 1  | 台  |
|           | 全 熱 交 換 器         | HEU-305 天井カセット形<br>110m <sup>3</sup> /h × 55Pa                          | 1  | 台  |
|           | 全 熱 交 換 器         | HEU-306 天井カセット形<br>150m <sup>3</sup> /h × 30Pa                          | 1  | 台  |
|           | 全 熱 交 換 器         | HEU-307 天井カセット形<br>110m <sup>3</sup> /h × 55Pa                          | 1  | 台  |
|           | 排 気 用 送 風 機       | FE-101 ストレートシロッコファン (強弱切替機能付)<br># 1 1/4 × 460m <sup>3</sup> /h × 100Pa | 1  | 台  |
|           | 排 気 用 送 風 機       | FE-102 ストレートシロッコファン<br># 1 1/4 × 390m <sup>3</sup> /h × 50Pa            | 1  | 台  |
|           | 排 気 用 送 風 機       | FE-103 天井埋込形換気扇 低騒音形<br>160m <sup>3</sup> /h × 20Pa                     | 1  | 台  |
|           | 排 気 用 送 風 機       | FE-104 天井埋込形換気扇 低騒音形<br>120m <sup>3</sup> /h × 20Pa                     | 1  | 台  |
|           | 排 気 用 送 風 機       | FE-105 天井埋込形換気扇 低騒音形(金属製)<br>90m <sup>3</sup> /h × 30Pa                 | 1  | 台  |
|           | 排 気 用 送 風 機       | FE-106 天井埋込形換気扇 低騒音形(金属製)<br>90m <sup>3</sup> /h × 15Pa                 | 2  | 台  |
|           | 排 気 用 送 風 機       | FE-201 ストレートシロッコファン<br># 1 1/4 × 390m <sup>3</sup> /h × 55Pa            | 1  | 台  |
|           | 排 気 用 送 風 機       | FE-202 天井埋込形換気扇 低騒音形<br>160m <sup>3</sup> /h × 20Pa                     | 1  | 台  |
|           | 排 気 用 送 風 機       | FE-203 ストレートシロッコファン<br># 1 × 110m <sup>3</sup> /h × 40Pa                | 1  | 台  |

## (別紙明細書)

| 別紙明細番号    | 名 称               | 摘 要                                         | 数量 | 単位 |
|-----------|-------------------|---------------------------------------------|----|----|
|           | 排 気 用 送 風 機       | FE-301 ストレートシロッコファン<br>#1 1/4×390m3/h×50Pa  | 1  | 台  |
|           | 排 気 用 送 風 機       | FE-302 天井埋込換気扇 低騒音形<br>160m3/h×20Pa         | 1  | 台  |
|           | 給 気 用 送 風 機       | FS-201 ストレートシロッコファン<br>#1 1/4×180m3/h×100Pa | 1  | 台  |
|           | 定 風 量 装 置         | CAV-201-1 天吊形<br>電子式 180m3/h                | 1  | 台  |
|           | 定 風 量 装 置         | CAV-201-2 天吊形<br>電子式 110m3/h                | 1  | 台  |
|           | 微 差 圧 計           | a-1 壁掛丸型                                    | 1  | 個  |
|           | 据 付 費 計           |                                             |    |    |
|           |                   |                                             |    |    |
|           | (2) 換 気 ダ ク ト 設 備 |                                             |    |    |
| I-2-(2) ① | ボ ッ ク ス 類         |                                             |    |    |
|           | 制 気 口 ボ ッ ク ス     | ～450 亜鉛鉄板 0.5mm                             | 11 | m2 |
|           | 制 気 口 ボ ッ ク ス     | ～750 亜鉛鉄板 0.6mm                             | 5  | m2 |
|           | 消 音 内 貼 り         | GW 25t                                      | 8  | m2 |
|           | ボ ッ ク ス 類 計       |                                             |    |    |
|           |                   |                                             |    |    |
| I-2-(2) ② | 制 気 口 類           |                                             |    |    |
|           | 吸 込 口             | GVS-F 250×250                               | 1  | 個  |
|           | 吸 込 口             | GVS-F(プレ・中性能フィルター付) 300×300                 | 1  | 個  |
|           | 吸 込 口             | GVS 150×150                                 | 9  | 個  |
|           | 吸 込 口             | GVS 250×250                                 | 3  | 個  |
|           | 吸 込 口             | GVS 300×300                                 | 1  | 個  |
|           | 吸 込 口             | GVS 450×200                                 | 1  | 個  |
|           | 吹 出 口             | VHS-F 150×150                               | 2  | 個  |
|           | 吹 出 口             | VHS-F 350×350                               | 1  | 個  |
|           | 吹 出 口             | VHS-F 400×200                               | 2  | 個  |
|           | 吹 出 口             | VHS 250×250                                 | 1  | 個  |
|           | 吹 出 口             | VHS 300×300                                 | 1  | 個  |
|           | 吹 出 口             | VHS 450×200                                 | 1  | 個  |
|           | 制 気 口 類 計         |                                             |    |    |
|           |                   |                                             |    |    |
| I-2-(2) ③ | ダ ン パ ー 類         |                                             |    |    |
|           | 風 量 調 整 ダ ン パ ー   | VD 200 φ                                    | 4  | 個  |
|           | チ ャ ッ キ ダ ン パ ー   | CD 100 φ                                    | 2  | 個  |
|           | チ ャ ッ キ ダ ン パ ー   | CD 150 φ                                    | 1  | 個  |
|           | チ ャ ッ キ ダ ン パ ー   | CD 200 φ                                    | 3  | 個  |

## (別紙明細書)

| 別紙明細番号    | 名 称                       | 摘 要                     | 数量 | 単位 |
|-----------|---------------------------|-------------------------|----|----|
|           | 防 火 ダ ン パ ー               | FD 150 φ                | 19 | 個  |
|           | ダ ン パ ー 類 計               |                         |    |    |
|           |                           |                         |    |    |
| I-2-(2) ④ | は つ り 補 修                 |                         |    |    |
|           | 機 械 は つ り                 | 150 φ × 250L            | 2  | か所 |
|           | 機 械 は つ り                 | 150 φ × 300L            | 2  | か所 |
|           | 機 械 は つ り                 | 200 φ × 150L            | 1  | か所 |
|           | 機 械 は つ り                 | 200 φ × 200L            | 1  | か所 |
|           | 機 械 は つ り                 | 200 φ × 250L            | 2  | か所 |
|           | 機 械 は つ り                 | 250 φ × 150L            | 1  | か所 |
|           | 機 械 は つ り                 | 250 φ × 200L            | 9  | か所 |
|           | 機 械 は つ り                 | 250 φ × 250L            | 1  | か所 |
|           | は つ り 補 修 計               |                         |    |    |
|           |                           |                         |    |    |
|           | (3) 電 気 配 線 設 備           |                         |    |    |
| I-2-(3) ① | ケ ー ブ ル                   |                         |    |    |
|           | ( 全 熱 交 換 器 リ モ コ ン 配 線 ) |                         |    |    |
|           | ケ ー ブ ル                   | EM-CEES 1.25mm2-2C ころがし | 70 | m  |
|           | ケ ー ブ ル                   | EM-CEES 1.25mm2-2C PF管内 | 20 | m  |
|           | ケ ー ブ ル 計                 |                         |    |    |
|           |                           |                         |    |    |
| I-2-(3) ② | 電 線 管                     |                         |    |    |
|           | ( 全 熱 交 換 器 リ モ コ ン 配 線 ) |                         |    |    |
|           | 保 護 管                     | PF16 隠ぺい                | 20 | m  |
|           | 電 線 管 計                   |                         |    |    |
|           |                           |                         |    |    |
| I-2-(3) ③ | ボ ッ ク ス 類                 |                         |    |    |
|           | ス イ ッ チ ボ ッ ク ス           | 2個用                     | 13 | 個  |
|           | ボ ッ ク ス 類 計               |                         |    |    |
|           |                           |                         |    |    |
| I-2-(3) ④ | 防 火 区 画 貫 通 処 理           |                         |    |    |
|           | 防 火 区 画 貫 通 処 理           | φ 50                    | 1  | か所 |
|           | 防 火 区 画 貫 通 処 理 計         |                         |    |    |
|           |                           |                         |    |    |
| I-2-(3) ⑤ | は つ り 補 修                 |                         |    |    |

## (別紙明細書)

| 別紙明細番号    | 名 称                  | 摘 要                | 数量 | 単位 |
|-----------|----------------------|--------------------|----|----|
|           | 機 械 は つ り            | 50φ×50L            | 1  | か所 |
|           | は つ り 補 修 計          |                    |    |    |
|           |                      |                    |    |    |
|           | 3 計 装 設 備            |                    |    |    |
|           | (1) 機 器 設 備          |                    |    |    |
| I-3-(1) ① | 据 付 費                |                    |    |    |
|           | 据 付 費                |                    | 1  | 式  |
|           | 制 御 盤                | 屋内壁掛型 鋼板製          | 1  | 面  |
|           | 据 付 費 計              |                    |    |    |
|           |                      |                    |    |    |
|           | (2) 電 気 配 線 設 備      |                    |    |    |
| I-3-(2) ② | ケ ー ブ ル              |                    |    |    |
|           | ( ク リ ー ン ル ーム 配 線 ) |                    |    |    |
|           | ケ ー ブ ル              | EM-CE 3.5mm2-3C 管内 | 11 | m  |
|           | ケ ー ブ ル 計            |                    |    |    |
|           |                      |                    |    |    |
|           | 4 衛 生 器 具 設 備        |                    |    |    |
| I-4 ①     | 据 付 費                |                    |    |    |
|           | 据 付 費                |                    | 1  | 式  |
|           | 洋 風 便 器              | C-1                | 8  | 組  |
|           | 多 目 的 用 便 器          | C-2                | 1  | 組  |
|           | チ ャ ー ム ボ ッ ク ス      | Y-1                | 6  | 個  |
|           | オ ス ト メ イ ト パ ッ ク    | OS-1               | 1  | 組  |
|           | 自 動 洗 浄 小 便 器        | U-1                | 3  | 組  |
|           | 洗 面 器                | L-1                | 6  | 組  |
|           | 多 目 的 用 洗 面 器        | L-2                | 1  | 組  |
|           | 掃 除 流 し              | SK-1               | 3  | 組  |
|           | L 型 手 す り            | TS-1               | 3  | 個  |
|           | L 型 手 す り            | TS-2               | 1  | 個  |
|           | 小 便 器 用 手 す り        | TS-3               | 1  | 個  |
|           | 跳 ね 上 げ 式 手 す り      | TS-4               | 1  | 組  |
|           | 化 粧 鏡                | M-1                | 6  | 枚  |
|           | 化 粧 鏡                | M-2                | 1  | 枚  |
|           | 据 付 費 計              |                    |    |    |
|           |                      |                    |    |    |

## (別紙明細書)

| 別紙明細番号 | 名 称                 | 摘 要                | 数量 | 単位 |
|--------|---------------------|--------------------|----|----|
|        | 5 給 水 設 備           |                    |    |    |
| I-5 ①  | 据 付 費               |                    |    |    |
|        | 据 付 費               |                    | 1  | 式  |
|        | 台 付 シ ン グ ル 混 合 水 栓 | T-1                | 4  | 個  |
|        | 浄 水 器 専 用 自 在 水 栓   | T-2                | 2  | 個  |
|        | 据 付 費 計             |                    |    |    |
|        |                     |                    |    |    |
| I-5 ②  | 保 温 工 事             |                    |    |    |
|        | 給 水 管 保 温           | 屋内隠ぺい 20A GW20t    | 58 | m  |
|        | 給 水 管 保 温           | 屋内隠ぺい 25A GW20t    | 8  | m  |
|        | 給 水 管 保 温           | 屋内隠ぺい 32A GW20t    | 6  | m  |
|        | 給 水 管 保 温           | 屋内隠ぺい 40A GW20t    | 3  | m  |
|        | 給 水 管 保 温           | 屋内隠ぺい 50A GW20t    | 21 | m  |
|        | 給 水 管 保 温           | 床下・暗渠内 20A PF20t   | 36 | m  |
|        | 給 水 管 保 温           | 床下・暗渠内 25A PF20t   | 8  | m  |
|        | 給 水 管 保 温           | 床下・暗渠内 32A PF20t   | 1  | m  |
|        | 給 水 管 保 温           | 床下・暗渠内 40A PF20t   | 5  | m  |
|        | 給 水 管 保 温           | 床下・暗渠内 50A PF20t   | 26 | m  |
|        | 給 水 管 保 温           | 屋外露出 50A PF20t     | 3  | m  |
|        | 保 温 工 事 計           |                    |    |    |
|        |                     |                    |    |    |
| I-5 ③  | は っ り 補 修           |                    |    |    |
|        | 機 械 は っ り           | 50φ×150L           | 33 | か所 |
|        | 機 械 は っ り           | 88φ×150L           | 2  | か所 |
|        | 機 械 は っ り           | 100φ×150L          | 6  | か所 |
|        | は っ り 補 修 計         |                    |    |    |
|        |                     |                    |    |    |
|        | 6 排 水 設 備           |                    |    |    |
| 1-6 ①  | 据 付 費               |                    | 1  | 式  |
|        | 排 水 用 水 中 ポ ン プ 据 付 | DP 80L/min×0.07MPa | 1  | 台  |
|        | 据 付 費 計             |                    |    |    |
|        |                     |                    |    |    |
| 1-6 ②  | 保 温 工 事             |                    |    |    |
|        | 排 水 管 保 温           | 屋内隠ぺい 40A GW20t    | 6  | m  |
|        | 排 水 管 保 温           | 屋内隠ぺい 50A GW20t    | 32 | m  |



(別紙明細書)

| 別紙明細番号 | 名 称                                      | 摘 要                                            | 数量 | 単位 |
|--------|------------------------------------------|------------------------------------------------|----|----|
|        | 排 水 管 保 温                                | 屋内隠ぺい 65A GW20t                                | 11 | m  |
|        | 排 水 管 保 温                                | 屋内隠ぺい 75A GW20t                                | 21 | m  |
|        | 排 水 管 保 温                                | 屋内隠ぺい 100A GW25t                               | 23 | m  |
|        | 保 温 工 事 計                                |                                                |    |    |
|        |                                          |                                                |    |    |
| 1-6 ③  | は つ り 補 修                                |                                                |    |    |
|        | 機 械 は つ り                                | 88φ×150L                                       | 7  | か所 |
|        | 機 械 は つ り                                | 100φ×150L                                      | 21 | か所 |
|        | 機 械 は つ り                                | 125φ×150L                                      | 20 | か所 |
|        | 機 械 は つ り                                | 150φ×150L                                      | 11 | か所 |
|        | は つ り 補 修 計                              |                                                |    |    |
|        |                                          |                                                |    |    |
|        | 7 消 火 設 備                                |                                                |    |    |
| I-7 ①  | 据 付 費                                    |                                                | 1  | 式  |
|        | 屋 内 消 火 栓 箱                              | HB-1AS 易操作性1号消火栓<br>埋込総合盤型(消火器組込形)             | 3  | 組  |
|        | 据 付 費 計                                  |                                                |    |    |
|        |                                          |                                                |    |    |
| I-7 ②  | 保 温 工 事                                  |                                                |    |    |
|        | 配 管 保 温                                  | 消火用硬質塩化ビニル外面被覆鋼管<br>屋外露出 50A PF20t             | 3  | m  |
|        | 塗 装 工 事 計                                |                                                |    |    |
|        |                                          |                                                |    |    |
|        | 9 撤 去 工 事                                |                                                |    |    |
| I-9 ①  | 機 器 類 撤 去                                |                                                |    |    |
|        | ( ① 空 調 機 器 撤 去 )                        |                                                |    |    |
|        | 空 調 機 器 撤 去                              |                                                | 1  | 式  |
|        | 空 冷 ヒ ー ト ポ ン プ<br>パ ッ ケ ー ジ 形 空 気 調 和 機 | ACP-101 ルームエアコン<br>冷房能力:5.3kW 暖房能力:1kW         | 1  | 台  |
|        | 空 冷 ヒ ー ト ポ ン プ<br>パ ッ ケ ー ジ 形 空 気 調 和 機 | ACP-102 ルームエアコン 取付金具共<br>冷房能力:3.6kW 暖房能力:4.2kW | 1  | 台  |
|        | 空 冷 ヒ ー ト ポ ン プ<br>パ ッ ケ ー ジ 形 空 気 調 和 機 | ACP-103 ルームエアコン 取付金具共<br>冷房能力:3.2kW 暖房能力:1kW   | 1  | 台  |
|        | 空 冷 ヒ ー ト ポ ン プ<br>パ ッ ケ ー ジ 形 空 気 調 和 機 | ACP-104 ルームエアコン<br>冷房能力:3.2kW 暖房能力:1kW         | 1  | 台  |
|        | 空 冷 ヒ ー ト ポ ン プ<br>パ ッ ケ ー ジ 形 空 気 調 和 機 | ACP-201 ルームエアコン 取付金具共<br>冷房能力:3.6kW 暖房能力:4.2kW | 1  | 台  |
|        | 空 冷 ヒ ー ト ポ ン プ<br>パ ッ ケ ー ジ 形 空 気 調 和 機 | ACP-202 ルームエアコン 取付金具共<br>冷房能力:2.8kW 暖房能力:3.6kW | 1  | 台  |
|        | 空 冷 ヒ ー ト ポ ン プ<br>パ ッ ケ ー ジ 形 空 気 調 和 機 | ACP-203 ルームエアコン 取付金具共<br>冷房能力:2.8kW 暖房能力:3.6kW | 1  | 台  |
|        | 空 冷 ヒ ー ト ポ ン プ<br>パ ッ ケ ー ジ 形 空 気 調 和 機 | ACP-204 ルームエアコン 取付金具共<br>冷房能力:2.8kW 暖房能力:3.6kW | 1  | 台  |
|        | 空 冷 ヒ ー ト ポ ン プ<br>パ ッ ケ ー ジ 形 空 気 調 和 機 | ACP-205 ルームエアコン 取付金具共<br>冷房能力:2.8kW 暖房能力:3.2kW | 1  | 台  |
|        | 空 冷 ヒ ー ト ポ ン プ<br>パ ッ ケ ー ジ 形 空 気 調 和 機 | ACP-206 ルームエアコン 取付金具共<br>冷房能力:2.8kW 暖房能力:3.2kW | 1  | 台  |

## (別紙明細書)

| 別紙明細番号 | 名 称                                      | 摘 要                                            | 数量 | 単位 |
|--------|------------------------------------------|------------------------------------------------|----|----|
|        | 空 冷 ヒ ー ト ポ ン プ<br>パ ッ ケ ー ジ 形 空 気 調 和 機 | ACP-207 ルームエアコン 取付金具共<br>冷房能力:2.8kW 暖房能力:3.2kW | 1  | 台  |
|        | 空 冷 ヒ ー ト ポ ン プ<br>パ ッ ケ ー ジ 形 空 気 調 和 機 | ACP-301 ルームエアコン 取付金具共<br>冷房能力:4.0kW 暖房能力:6.0kW | 1  | 台  |
|        | 空 冷 ヒ ー ト ポ ン プ<br>パ ッ ケ ー ジ 形 空 気 調 和 機 | ACP-302 ルームエアコン 取付金具共<br>冷房能力:3.6kW 暖房能力:4.2kW | 1  | 台  |
|        | 空 冷 ヒ ー ト ポ ン プ<br>パ ッ ケ ー ジ 形 空 気 調 和 機 | ACP-303 ルームエアコン 取付金具共<br>冷房能力:3.2kW 暖房能力:4.5kW | 1  | 台  |
|        | 空 冷 ヒ ー ト ポ ン プ<br>パ ッ ケ ー ジ 形 空 気 調 和 機 | ACP-304 ルームエアコン 取付金具共<br>冷房能力:2.8kW 暖房能力:3.6kW | 1  | 台  |
|        | 空 冷 ヒ ー ト ポ ン プ<br>パ ッ ケ ー ジ 形 空 気 調 和 機 | ACP-305 ルームエアコン 取付金具共<br>冷房能力:2.8kW 暖房能力:3.6kW | 1  | 台  |
|        | 空 冷 ヒ ー ト ポ ン プ<br>パ ッ ケ ー ジ 形 空 気 調 和 機 | ACP-306 ルームエアコン 取付金具共<br>冷房能力:2.8kW 暖房能力:3.6kW | 1  | 台  |
|        | 空 冷 ヒ ー ト ポ ン プ<br>パ ッ ケ ー ジ 形 空 気 調 和 機 | ACP-307 ルームエアコン 取付金具共<br>冷房能力:2.8kW 暖房能力:3.6kW | 1  | 台  |
|        | 空 冷 ヒ ー ト ポ ン プ<br>パ ッ ケ ー ジ 形 空 気 調 和 機 | ACP-308 ルームエアコン 取付金具共<br>冷房能力:2.8kW 暖房能力:3.6kW | 1  | 台  |
|        | フ ァ ン コ ン ベ ク タ ー                        | FVF-1 床置形<br>暖房能力:2.2kW                        | 8  | 台  |
|        | フ ァ ン コ ン ベ ク タ ー                        | FVF-2 床置形<br>暖房能力:3.2kW                        | 8  | 台  |
|        | フ ァ ン コ ン ベ ク タ ー                        | FVF-3 床置形<br>暖房能力:4.5kW                        | 4  | 台  |
|        | フ ァ ン コ ン ベ ク タ ー                        | FVF-5 床置形<br>暖房能力:7.5kW                        | 2  | 台  |
|        | ( ② 換 気 機 器 撤 去 )                        |                                                |    |    |
|        | 換 気 機 器 撤 去                              |                                                | 1  | 式  |
|        | ファンフィルター用ユニット                            | 2.0×2.0×2.04H                                  | 1  | 組  |
|        | 排 気 用 送 風 機                              | SFE-1 ストレートシロッコファン 天吊カセット形<br>390m3/h×40Pa     | 1  | 台  |
|        | 排 気 用 送 風 機                              | SFE-2 SUS製ストレートシロッコファン 天吊形<br>250m3/h×80Pa     | 3  | 台  |
|        | 排 気 用 送 風 機                              | SFE-3 ストレートシロッコファン 天吊形<br>90m3/h×40Pa          | 1  | 台  |
|        | 排 気 用 送 風 機                              | FE-1 壁付換気扇 200φ                                | 16 | 台  |
|        | ( ③ 衛 生 器 具 撤 去 )                        |                                                |    |    |
|        | 衛 生 器 具 撤 去                              |                                                | 1  | 式  |
|        | 和 風 大 便 器                                | フラッシュバルブ式                                      | 5  | 組  |
|        | 洋 風 大 便 器                                | フラッシュバルブ式                                      | 3  | 組  |
|        | 小 便 器                                    | 壁掛型                                            | 3  | 組  |
|        | 洗 面 化 粧 台                                | 立水栓                                            | 10 | 組  |
|        | 洗 面 器                                    | 自動水栓                                           | 6  | 組  |
|        | 掃 除 流 し                                  | 横水栓                                            | 3  | 組  |
|        | 実 験 用 流 し                                | 陶器製                                            | 3  | 組  |
|        | 紙 巻 器                                    | 二連                                             | 8  | 組  |
|        | 化 粧 鏡                                    | 450×600                                        | 10 | 枚  |
|        | 大 型 化 粧 鏡                                | 1800×950                                       | 2  | 枚  |
|        | 大 型 化 粧 鏡                                | 2140×950                                       | 1  | 枚  |
|        | ( ④ 排 水 機 器 撤 去 )                        |                                                |    |    |
|        | 排 水 機 器 撤 去                              |                                                | 1  | 式  |

(別紙明細書)

| 別紙明細番号 | 名 称                   | 摘 要                     | 数量  | 単位 |
|--------|-----------------------|-------------------------|-----|----|
|        | 湧 水 水 中 ポ ン プ         | PD 雑排水用ポンプ(自動形) 制御盤共    | 1   | 台  |
|        | ( ⑤ 消 火 機 器 撤 去 )     |                         |     |    |
|        | 消 火 機 器 撤 去           |                         | 1   | 式  |
|        | 屋 内 消 火 栓 箱           | HB-1AS 易操作性1号消火栓 埋込総合盤型 | 3   | 組  |
|        | 機 器 類 撤 去 ( ① ～ ⑤ ) 計 |                         |     |    |
|        |                       |                         |     |    |
| I-9 ②  | 配 管 類 撤 去             |                         |     |    |
|        | ( ① 空 調 配 管 類 撤 去 )   |                         |     |    |
|        | 空 調 配 管 類 撤 去         |                         | 1   | 式  |
|        | 冷 媒 配 管 撤 去           | 液管 6.35 φ               | 103 | m  |
|        | 冷 媒 配 管 撤 去           | 液管 9.52 φ               | 5   | m  |
|        | 冷 媒 配 管 撤 去           | ガス管 9.52 φ              | 96  | m  |
|        | 冷 媒 配 管 撤 去           | ガス管 12.70 φ             | 11  | m  |
|        | ド レ ン 配 管 撤 去         | VP 屋内一般 25A             | 70  | m  |
|        | ド レ ン 配 管 撤 去         | VP 屋外架空 25A             | 41  | m  |
|        | 暖 房 配 管 撤 去           | SGP-黒 屋内一般 20A          | 102 | m  |
|        | 暖 房 配 管 撤 去           | SGP-黒 屋内一般 25A          | 36  | m  |
|        | 暖 房 配 管 撤 去           | SGP-黒 屋内一般 32A          | 137 | m  |
|        | 暖 房 配 管 撤 去           | SGP-黒 屋内一般 40A          | 16  | m  |
|        | 暖 房 配 管 撤 去           | SGP-黒 屋内一般 50A          | 53  | m  |
|        | 暖 房 配 管 撤 去           | SGP-黒 機械室・便所 15A        | 15  | m  |
|        | 暖 房 配 管 撤 去           | SGP-黒 機械室・便所 32A        | 15  | m  |
|        | 暖 房 配 管 撤 去           | SGP-黒 機械室・便所 40A        | 8   | m  |
|        | 暖 房 配 管 撤 去           | SGP-黒 機械室・便所 50A        | 8   | m  |
|        | 暖 房 配 管 撤 去           | SGP-黒 屋外架空 15A          | 8   | m  |
|        | 暖 房 配 管 撤 去           | SGP-黒 屋外架空 50A          | 8   | m  |
|        | 暖 房 配 管 撤 去           | SGP-黒 土中配管 50A          | 18  | m  |
|        | 仕 切 弁                 | GV15                    | 4   | 個  |
|        | 仕 切 弁                 | GV32                    | 4   | 個  |
|        | 自 動 空 気 抜 弁           | 15A                     | 4   | 個  |
|        | ( ② 給 水 配 管 類 撤 去 )   |                         |     |    |
|        | 給 水 配 管 類 撤 去         |                         | 1   | 式  |
|        | 給 水 配 管 徹 去           | SGP-PD 屋内一般 20A         | 23  | m  |
|        | 給 水 配 管 徹 去           | SGP-PD 屋内一般 50A         | 31  | m  |
|        | 給 水 配 管 徹 去           | SGP-PD 屋内一般 65A         | 5   | m  |

## (別紙明細書)

| 別紙明細番号 | 名 称                 | 摘 要                   | 数量 | 単位 |
|--------|---------------------|-----------------------|----|----|
|        | 給 水 配 管 徹 去         | SGP-PD 機械室・便所 20A     | 6  | m  |
|        | 給 水 配 管 徹 去         | SGP-PD 機械室・便所 25A     | 5  | m  |
|        | 給 水 配 管 徹 去         | SGP-PD 機械室・便所 32A     | 1  | m  |
|        | 給 水 配 管 徹 去         | SGP-PD 機械室・便所 40A     | 3  | m  |
|        | 給 水 配 管 徹 去         | SGP-PD 機械室・便所 65A     | 2  | m  |
|        | 給 水 配 管 徹 去         | SGP-PB 屋内一般 20A       | 63 | m  |
|        | 給 水 配 管 徹 去         | SGP-PB 屋内一般 25A       | 25 | m  |
|        | 給 水 配 管 徹 去         | SGP-PB 屋内一般 32A       | 11 | m  |
|        | 給 水 配 管 徹 去         | SGP-PB 機械室・便所 20A     | 17 | m  |
|        | 給 水 配 管 徹 去         | SGP-PB 機械室・便所 25A     | 18 | m  |
|        | 給 水 配 管 徹 去         | SGP-PB 機械室・便所 32A     | 12 | m  |
|        | 給 水 配 管 徹 去         | SGP-PB 機械室・便所 40A     | 6  | m  |
|        | 給 水 配 管 徹 去         | SGP-PB 機械室・便所 50A     | 4  | m  |
|        | 給 水 配 管 徹 去         | SGP-PB 機械室・便所 65A     | 5  | m  |
|        | 仕 切 弁 撤 去           | GV32                  | 3  | 個  |
|        | 仕 切 弁 撤 去           | GV40                  | 2  | 個  |
|        | 仕 切 弁 撤 去           | GV50                  | 3  | 個  |
|        | 量 水 器 撤 去           | 50A                   | 1  | 個  |
|        | 浄 水 器 付 水 栓 撤 去     |                       | 1  | 個  |
|        | 化 学 水 栓 撤 去         |                       | 12 | 個  |
|        | 配 管 切 断             | 鋼管 50A                | 1  | か所 |
|        | ( ③ 排 水 配 管 類 撤 去 ) |                       |    |    |
|        | 排 水 配 管 類 撤 去       |                       | 1  | 式  |
|        | 雑 排 水 配 管 徹 去       | 鋳鉄管 機械室・便所 100A       | 39 | m  |
|        | 雑 排 水 配 管 徹 去       | SGP-白 屋内一般 40A        | 2  | m  |
|        | 雑 排 水 配 管 徹 去       | SGP-白 機械室・便所 75A      | 21 | m  |
|        | 雑 排 水 配 管 徹 去       | 排水用鉛管 機械室・便所 50A      | 3  | m  |
|        | 雑 排 水 配 管 徹 去       | 排水用鉛管 機械室・便所 65A      | 3  | m  |
|        | 雑 排 水 配 管 徹 去       | 排水用鉛管 機械室・便所 75A      | 8  | m  |
|        | 雑 排 水 配 管 徹 去       | 硬質ポリ塩化ビニル管 屋内一般 40A   | 74 | m  |
|        | 雑 排 水 配 管 徹 去       | 硬質ポリ塩化ビニル管 屋内一般 50A   | 40 | m  |
|        | 雑 排 水 配 管 徹 去       | 硬質ポリ塩化ビニル管 屋内一般 65A   | 14 | m  |
|        | 雑 排 水 配 管 徹 去       | 硬質ポリ塩化ビニル管 機械室・便所 40A | 9  | m  |
|        | 雑 排 水 配 管 徹 去       | 硬質ポリ塩化ビニル管 機械室・便所 50A | 2  | m  |
|        | 雑 排 水 配 管 徹 去       | 硬質ポリ塩化ビニル管 機械室・便所 65A | 9  | m  |

(別紙明細書)

| 別紙明細番号 | 名 称                     | 摘 要                    | 数量 | 単位 |
|--------|-------------------------|------------------------|----|----|
|        | 雑 排 水 配 管 徹 去           | 硬質ポリ塩化ビニル管 機械室・便所 75A  | 3  | m  |
|        | 通 気 配 管 徹 去             | 硬質ポリ塩化ビニル管 屋内一般 50A    | 5  | m  |
|        | 通 気 配 管 徹 去             | 硬質ポリ塩化ビニル管 屋内一般 65A    | 3  | m  |
|        | 通 気 配 管 徹 去             | 硬質ポリ塩化ビニル管 機械室・便所 50A  | 5  | m  |
|        | 通 気 配 管 徹 去             | 硬質ポリ塩化ビニル管 機械室・便所 65A  | 31 | m  |
|        | 通 気 配 管 徹 去             | 硬質ポリ塩化ビニル管 機械室・便所 75A  | 2  | m  |
|        | 通 気 配 管 徹 去             | 硬質ポリ塩化ビニル管 機械室・便所 100A | 4  | m  |
|        | 床 上 掃 除 口 徹 去           | COA 40A                | 13 | 個  |
|        | 床 上 掃 除 口 徹 去           | COA 50A                | 6  | 個  |
|        | 床 上 掃 除 口 徹 去           | COA 65A                | 3  | 個  |
|        | 床 上 掃 除 口 徹 去           | COA 75A                | 1  | 個  |
|        | 床 上 掃 除 口 徹 去           | COA 100A               | 6  | 個  |
|        | 通 気 金 物 徹 去             | 埋込型 50A                | 1  | 個  |
|        | 通 気 金 物 徹 去             | 埋込型 65A                | 2  | 個  |
|        | 通 気 金 物 徹 去             | 埋込型 100A               | 1  | 個  |
|        | ( ④ 消 火 配 管 類 撤 去 )     |                        |    |    |
|        | 消 火 配 管 類 撤 去           |                        | 1  | 式  |
|        | 消 火 配 管 徹 去             | SGP-白 屋内一般 40A         | 3  | m  |
|        | 消 火 配 管 徹 去             | SGP-白 屋内一般 50A         | 31 | m  |
|        | 配 管 切 断                 | 鋼管 50A                 | 1  | か所 |
|        | ( ⑤ 都 市 ガ ス 配 管 類 撤 去 ) |                        |    |    |
|        | 都 市 ガ ス 配 管 類 撤 去       |                        | 1  | 式  |
|        | ガ ス 配 管 撤 去             | SGP-白 屋内一般 20A         | 52 | m  |
|        | ガ ス 配 管 撤 去             | SGP-白 屋内一般 25A         | 13 | m  |
|        | ガ ス 配 管 撤 去             | SGP-白 屋内一般 32A         | 9  | m  |
|        | ガ ス 配 管 撤 去             | SGP-白 屋内一般 50A         | 16 | m  |
|        | ガ ス 配 管 撤 去             | SGP-白 機械室・便所 20A       | 8  | m  |
|        | ガ ス 配 管 撤 去             | SGP-白 機械室・便所 32A       | 12 | m  |
|        | ガ ス 配 管 撤 去             | SGP-白 機械室・便所 40A       | 6  | m  |
|        | ガ ス 配 管 撤 去             | SGP-白 機械室・便所 50A       | 2  | m  |
|        | ガ ス 配 管 撤 去             | SGP-白 屋外架空 32A         | 3  | m  |
|        | バ ル ブ 撤 去               | SC32                   | 2  | 個  |
|        | ボ ー ル バ ル ブ 撤 去         | BAV32                  | 2  | 個  |
|        | 単 口 ガ ス コ ッ ク 撤 去       | 20A 床埋込                | 7  | 個  |
|        | 二 口 ガ ス コ ッ ク 撤 去       | 20A                    | 6  | 個  |

## (別紙明細書)

| 別紙明細番号 | 名 称                     | 摘 要                    | 数量  | 単位 |
|--------|-------------------------|------------------------|-----|----|
|        | 中 間 コ ッ ク 撤 去           | 20A                    | 3   | 個  |
|        | 配 管 類 撤 去 ( ① ～ ⑤ ) 計   |                        |     |    |
|        |                         |                        |     |    |
| I-9 ③  | ダ ク ト 類 撤 去             |                        |     |    |
|        | ダ ク ト 類 撤 去             |                        | 1   | 式  |
|        | ( 換 気 ダ ク ト )           |                        |     |    |
|        | ス パ イ ラ ル ダ ク ト 撤 去     | 200φ 亜鉛鉄板製             | 11  | m  |
|        | ス パ イ ラ ル ダ ク ト 撤 去     | SUS製 200φ              | 1   | m  |
|        | ス パ イ ラ ル ダ ク ト 撤 去     | 内外面塩ビライニング鋼板 200φ      | 4   | m  |
|        | 制 気 口 撤 去               | HS-F 250×250           | 3   | 個  |
|        | 金 網 撤 去                 | 100φ                   | 2   | 個  |
|        | ボ ッ ク ス 撤 去             | 400×400×300            | 2   | m2 |
|        | ウ ェ ザ ー カ バ ー 撤 去       | 200φ FD付               | 1   | 個  |
|        | ウ ェ ザ ー カ バ ー 撤 去       | 200φ                   | 16  | 個  |
|        | ベ ン ト キ ャ ッ プ 撤 去       | 100φ SUS               | 1   | 個  |
|        | ベ ン ト キ ャ ッ プ 撤 去       | 200φ SUS               | 3   | 個  |
|        | ベ ン ト キ ャ ッ プ 撤 去       | 200φ アルミ               | 3   | 個  |
|        | ダ ク ト 類 撤 去 計           |                        |     |    |
|        |                         |                        |     |    |
| I-9 ④  | 保 温 類 撤 去               |                        |     |    |
|        | ( 配 管 類 保 温 撤 去 )       |                        |     |    |
|        | 保 温 類 撤 去               |                        | 1   | 式  |
|        | < 空 調 >                 |                        |     |    |
|        | 冷 媒 管 保 温 ( 被 覆 ) 撤 去   | 液管 6.35φ 隠ぺい 保温厚10mm   | 103 | m  |
|        | 冷 媒 管 保 温 ( 被 覆 ) 撤 去   | 液管 9.52φ 隠ぺい 保温厚10mm   | 5   | m  |
|        | 冷 媒 管 保 温 ( 被 覆 ) 撤 去   | ガス管 9.52φ 隠ぺい 保温厚20mm  | 96  | m  |
|        | 冷 媒 管 保 温 ( 被 覆 ) 撤 去   | ガス管 12.70φ 隠ぺい 保温厚20mm | 11  | m  |
|        | 冷 媒 管 保 温 ( 外 装 ) 撤 去   | 屋内露出 樹脂製カバー 100A       | 71  | m  |
|        | 冷 媒 管 保 温 ( 外 装 ) 撤 去   | 屋外露出 樹脂製カバー 100A       | 36  | m  |
|        | ド レ ン 管 保 温 撤 去         | 屋内露出 25A GW20t         | 70  | m  |
|        | ド レ ン 管 保 温 撤 去         | 屋外露出 25A GW20t         | 41  | m  |
|        | 温 水 送 り ・ 返 り 管 保 温 撤 去 | 天井内等 15A RW30t         | 19  | m  |
|        | 温 水 送 り ・ 返 り 管 保 温 撤 去 | 天井内等 32A RW40t         | 15  | m  |
|        | 温 水 送 り ・ 返 り 管 保 温 撤 去 | 天井内等 40A RW40t         | 8   | m  |
|        | 温 水 送 り ・ 返 り 管 保 温 撤 去 | 天井内等 50A RW40t         | 8   | m  |

## (別紙明細書)

| 別紙明細番号 | 名 称                     | 摘 要              | 数量  | 単位 |
|--------|-------------------------|------------------|-----|----|
|        | 温 水 送 り ・ 返 り 管 保 温 撤 去 | 床下・暗渠内 20A RW30t | 102 | m  |
|        | 温 水 送 り ・ 返 り 管 保 温 撤 去 | 床下・暗渠内 25A RW30t | 36  | m  |
|        | 温 水 送 り ・ 返 り 管 保 温 撤 去 | 床下・暗渠内 32A RW40t | 137 | m  |
|        | 温 水 送 り ・ 返 り 管 保 温 撤 去 | 床下・暗渠内 40A RW40t | 16  | m  |
|        | 温 水 送 り ・ 返 り 管 保 温 撤 去 | 床下・暗渠内 50A RW40t | 53  | m  |
|        | 温 水 送 り ・ 返 り 管 保 温 撤 去 | 土中 50A RW40t     | 18  | m  |
|        | 温 水 送 り ・ 返 り 管 保 温 撤 去 | 屋外露出 15A RW20t   | 8   | m  |
|        | 温 水 送 り ・ 返 り 管 保 温 撤 去 | 屋外露出 50A RW30t   | 4   | m  |
|        | < 換 気 >                 |                  |     |    |
|        | ス パ イ ラ ル ダ ク ト 保 温 撤 去 | 屋内隠ぺい GW25t      | 7   | m2 |
|        | ボ ッ ク ス 内 貼 撤 去         | 消音内張 GW25t       | 2   | m2 |
|        | 矩 形 タ ン ク ト 保 温 撤 去     | 屋内隠ぺい GW25t      | 2   | m2 |
|        | < 給 水 >                 |                  |     |    |
|        | 給 水 配 管 保 温 撤 去         | 屋内隠ぺい 20A GW20t  | 83  | m  |
|        | 給 水 配 管 保 温 撤 去         | 屋内隠ぺい 25A GW20t  | 42  | m  |
|        | 給 水 配 管 保 温 撤 去         | 屋内隠ぺい 32A GW20t  | 24  | m  |
|        | 給 水 配 管 保 温 撤 去         | 屋内隠ぺい 40A GW20t  | 6   | m  |
|        | 給 水 配 管 保 温 撤 去         | 屋内隠ぺい 50A GW20t  | 4   | m  |
|        | 給 水 配 管 保 温 撤 去         | 屋内隠ぺい 65A GW20t  | 5   | m  |
|        | 配 管 切 断                 | 鋼管 50A           | 1   | 箇所 |
|        | < 排 水 >                 |                  |     |    |
|        | 排 水 配 管 保 温 撤 去         | 屋内隠ぺい 40A GW20t  | 64  | m  |
|        | 排 水 配 管 保 温 撤 去         | 屋内隠ぺい 50A GW20t  | 13  | m  |
|        | 排 水 配 管 保 温 撤 去         | 屋内隠ぺい 65A GW20t  | 9   | m  |
|        | 排 水 配 管 保 温 撤 去         | 屋内隠ぺい 75A GW20t  | 17  | m  |
|        | 排 水 配 管 保 温 撤 去         | 屋内隠ぺい 100A GW25t | 25  | m  |
|        | 排 水 配 管 保 温 撤 去         | 屋内露出 50A GW20t   | 17  | m  |
|        | 排 水 配 管 保 温 撤 去         | 屋内露出 65A GW20t   | 9   | m  |
|        | 保 温 類 撤 去 計             |                  |     |    |
|        |                         |                  |     |    |
|        | 10 発 生 材 処 分 費          |                  |     |    |
| I-10 ① | 発 生 材 処 理 費             |                  |     |    |
|        | 発 生 材 処 分               | 廃プラスチック類         | 1   | m3 |
|        | 発 生 材 処 分               | 保温材(GW)          | 7   | m3 |
|        | 発 生 材 処 分               | 家電リサイクル費         | 19  | 組  |

## (別紙明細書)

| 別紙明細番号 | 名 称           | 摘 要                          | 数量 | 単位 |
|--------|---------------|------------------------------|----|----|
|        | 発 生 材 処 分     | 陶器類                          | 3  | m3 |
|        | 発 生 材 処 分     | がれき                          | 1  | m3 |
|        | 発 生 材 処 分     | アスベスト                        | 1  | 式  |
|        | 発 生 材 処 分     | 有価材                          | 1  | 式  |
|        | 発 生 材 処 分 費 計 |                              |    |    |
|        |               |                              |    |    |
| I-10 ② | 発 生 材 運 搬 費   |                              |    |    |
|        | 発 生 材 運 搬     | 廃プラスチック類                     | 1  | m3 |
|        | 発 生 材 運 搬     | 保温材(GW)                      | 7  | m3 |
|        | 発 生 材 処 分     | 陶器類                          | 3  | m3 |
|        | 発 生 材 処 分     | がれき                          | 1  | m3 |
|        | 発 生 材 処 分     | アスベスト                        | 1  | 式  |
|        | 発 生 材 運 搬 費 計 |                              |    |    |
|        |               |                              |    |    |
|        | II 屋 外        |                              |    |    |
|        | 1 屋 外 空 調 設 備 |                              |    |    |
| II-1 ① | 土 工 事         |                              |    |    |
|        | 根 切 り         | 機械 バックホウ0.13m3               | 1  | m3 |
|        | 埋 め 戻 し       | 機械 バックホウ0.13m3               | 1  | m3 |
|        | 砂             |                              | 1  | m3 |
|        | 土 工 機 械 運 搬   |                              | 1  | 式  |
|        | 土 工 事 計       |                              |    |    |
|        |               |                              |    |    |
|        |               |                              |    |    |
|        | 2 屋 外 排 水 設 備 |                              |    |    |
| II-2 ① | 桝 類           |                              |    |    |
|        | 小 口 径 桝       | ① 90WY 100-150 500H 铸铁蓋(T-2) | 1  | 組  |
|        | 小 口 径 桝       | ② 90Y 150-200 550H 铸铁蓋(T-2)  | 1  | 組  |
|        | 小 口 径 桝       | ③ 90Y 150-200 590H 铸铁蓋(T-2)  | 1  | 組  |
|        | 小 口 径 桝       | ④ 90Y 150-200 610H 铸铁蓋(T-2)  | 1  | 組  |
|        | 小 口 径 桝       | ⑤ 90Y 150-200 660H 铸铁蓋(T-2)  | 1  | 組  |
|        | 小 口 径 桝       | ⑥ 90L 150-200 700H 铸铁蓋(T-2)  | 1  | 組  |
|        | 小 口 径 桝       | ⑦ DR 150-200 1200H 铸铁蓋(T-2)  | 1  | 組  |
|        | 小 口 径 桝       | ⑧ ST 150-200 1190H 铸铁蓋(T-2)  | 1  | 組  |
|        | 小 口 径 桝       | ⑨ 90L 150-200 1290H 铸铁蓋(T-2) | 1  | 組  |



(別紙明細書)

| 別紙明細番号 | 名 称           | 摘 要                                   | 数量 | 単位 |
|--------|---------------|---------------------------------------|----|----|
|        | 小 口 径 桝       | ⑩ 90Y 150-200 1317H 铸铁蓋(T-2)          | 1  | 組  |
|        | 桝 類 計         |                                       |    |    |
|        |               |                                       |    |    |
| Ⅱ-2 ②  | 土 工 事         |                                       |    |    |
|        | 根 切 り         | 機械 バックホウ0.13m3                        | 22 | m3 |
|        | 埋 め 戻 し       | 機械 バックホウ0.13m3                        | 22 | m3 |
|        | 砂             |                                       | 7  | m3 |
|        | 土 工 事 計       |                                       |    |    |
|        |               |                                       |    |    |
|        | 3 撤 去 工 事     |                                       |    |    |
| Ⅱ-3 ①  | 配 管 類 撤 去     |                                       |    |    |
|        | 衛 生 配 管 類 撤 去 |                                       | 1  | 式  |
|        | < 給 水 >       |                                       |    |    |
|        | 給 水 管 撤 去     | 水道用ポリエリレン粉体ライニング鋼管 SGP-PD<br>屋内一般 50A | 12 | m  |
|        | < 排 水 >       |                                       |    |    |
|        | 排 水 管 徹 去     | リサイクル硬質塩ビ三層管 RS-VU<br>屋外埋設 100A       | 14 | m  |
|        | 排 水 管 徹 去     | リサイクル硬質塩ビ三層管 RS-VU<br>屋外埋設 150A       | 11 | m  |
|        | 排 水 管 徹 去     | リサイクル硬質塩ビ発泡三層管 RS-VP<br>屋外埋設 50A      | 4  | m  |
|        | 排 水 管 徹 去     | リサイクル硬質塩ビ発泡三層管 RS-VP<br>屋外埋設 65A      | 4  | m  |
|        | 排 水 管 徹 去     | リサイクル硬質塩ビ発泡三層管 RS-VP<br>屋外埋設 75A      | 4  | m  |
|        | 排 水 管 徹 去     | リサイクル硬質塩ビ発泡三層管 RS-VP<br>屋外埋設 100A     | 4  | m  |
|        | ガ ス 配 管 撤 去   | SGP-白 屋外埋設 32A                        | 5  | m  |
|        | 消 火 配 管 徹 去   | SGP-白 屋外埋設 50A                        | 5  | m  |
|        |               |                                       |    |    |
|        | 桝 類 撤 去       |                                       | 1  | 式  |
|        | 小 口 径 桝 撤 去   | ① 90L 100-150 623H 塩ビ蓋                | 1  | 組  |
|        | 小 口 径 桝 撤 去   | ② 90Y 100-150 646H 塩ビ蓋                | 1  | 組  |
|        | 小 口 径 桝 撤 去   | ③ 90Y 100-150 700H 塩ビ蓋                | 1  | 組  |
|        | 小 口 径 桝 撤 去   | ④ DR 150-200 9.5H 塩ビ蓋                 | 1  | 組  |
|        | 小 口 径 桝 撤 去   | ⑤ 45Y 150-200 1582H 塩ビ蓋               | 1  | 組  |
|        | 小 口 径 桝 撤 去   | ⑥ 90L 150-200 1282H 塩ビ蓋               | 1  | 組  |
|        | 小 口 径 桝 撤 去   | ⑦ 90L 150-200 1298H 塩ビ蓋               | 1  | 組  |
|        | 配 管 類 撤 去 計   |                                       |    |    |
|        |               |                                       |    |    |
| Ⅱ-3 ②  | 土 工 事         |                                       |    |    |

(別紙明細書)

[illegible]