

佐賀大学（鍋島 1）医病西病棟1階カートフル改修電気設備工事

質 疑 回 答 書

令和 7年 9月

質 疑 回 答 書

令和7年9月19日

工事名 佐賀大学(鍋島1)医病西病棟1階カートプール改修電気設備工事

番号	図面番号	質 疑 事 項	回 答
1	特-01	工事の施工予定(可能)期間及び施工条件 ・想定 of 施工予定期間 ・施工の際の日時/時間等の条件について、施工可能な時間帯をご教示ください。 ケーブル敷設・壁貫通処理・停電の作業項目毎にご教示ください。あれば幸いです。	・カートプール室内の配線作業については、18:30～翌5:00になります。 停電作業については、土日が基本ですが、電気室のブレーカーはプラグインタイプですので、今回は停電不要と考えております。 その他は特記仕様書(1)の施工条件に記載の通りです。
2	-	関連工事の有無 本工事の関連工事、又は施工予定時期に施工場所を同じくする工事はあるのでしょうか。	関連工事及び施工予定時期に施工場所を同じくする工事はありません。
3	-	材料及び撤去材の仮置き場所有無 搬入する材料、撤去材を仮置きする場所はあるのでしょうか。	現場説明書別図(1)に示しております工事用車両駐車場予定地を仮置き場として使用可能です。
4			
5			