

部 長	課 長	副 課 長	係 長	担 当

質 疑 回 答 書

平成28年9月1日

業務名称 佐賀大学(本庄町1)附属図書館屋外テラス取設工事

番号	質 疑 事 項	回 答
1	インターロッキング上にトラック(4t)は進入可能でしょうか。養生等必要な場合はご指示ください。	インターロッキング上への車両の進入は不可です。
2	A-4 A-A断面図、手摺補強60角パイプ組の設置間隔をご指示ください。	900mmです。