

質 疑 回 答 書

平成29年4月7日

工事名称：佐賀大学（本庄町1）理工学部等空調設備改修工事（1期）

番号	図面番号	質 疑 事 項	回 答
1		高調波抑制対策用でアクティブフィルターの設置は必要でしょうか。	今回の空調改修機器については必要ありません。
2	M-06 M-42	WEB対応集中コントローラの仕様にデマンド機能が可能なものと記載がありますが、デマンド制御用の配線が有りませんか。機能のみで宜しいでしょうか。必要な場合は指示下さい。	別途電気工事にて配線をいたしますので、本工事では機能のみで宜しいです。
3		同上工事の数量書（参考数量）又は見積切抜は無いのでしょうか。ありましたら、頂けないでしょうか。	数量表については別紙参照。
4			
5			
6			
7			
8			