

# 質 疑 回 答 書

平成29年11月24日

工事名称：佐賀大学(本庄町1) 理工学部 2号館空調設備改修電気設備工事

番号	図面番号	質 疑 事 項	回 答
1		切抜きはありませんか？（品名、数量が入った）	参考数量表を参照下さい。
2		既存キュービクルメーカーを教えてください事は可能でしょうか？	株式会社戸上電機製作所です。
3		佐賀大学（本庄町1）理工学部2号館空調設備改修電気設備工事の設計数量を開示いただく事は可能でしょうか？	参考数量表を参照下さい。