

質 疑 回 答 書

平成29年3月28日

工事名称：佐賀大学(本庄町1) 農学部本館空調設備改修電気設備工事

番号	図面番号	質 疑 事 項	回 答
1		品名、数量が記載された設計切抜書はございませんでしょうか。	参考数量表を参照下さい。
2		既存キュービクルの製造メーカーをご教示頂けませんでしょうか。	株式会社 東芝です。
3		室内機の配線は全て撤去し、新設となりますでしょうか。 もしくは、そのまま流用する形となりますでしょうか。	原則全て既設流用となりますが、図番E-12で一部新設する箇所がありますので図番E-12を参照下さい。